



- LEGENDA POTRUBÍ
- KRUHOVÉ PŘÍVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
  - KRUHOVÉ ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
  - ČTYŘHRANNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ sk. I
  - ČTYŘHRANNÉ ODVODNÍ POTRUBÍ sk. I
  - TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
  - TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE ODVODNÍHO POTRUBÍ
  - ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ
  - PŘÍVODNÍ TALÍROVÝ VENTIL
    - KOVOVÉ PŘÍVODNÍ
    - BARVA BÍLÁ
  - ODVODNÍ TALÍROVÝ VENTIL
    - KOVOVÉ ODVODNÍ
    - BARVA BÍLÁ
  - PŘÍVODNÍ VÝVUSTKA KOMFORTNÍ DVOURÁDA
    - REGULÁČNÍ Klapka R1, VERTIKÁLNÍ LÍSTY
    - BÍLÁ BARVA
  - ODVODNÍ VÝVUSTKA KOMFORTNÍ JEDNORÁDA
    - REGULÁČNÍ Klapka R1, VERTIKÁLNÍ LÍSTY
    - BÍLÁ BARVA
  - PŘÍVODNÍ FLEXI POTRUBÍ
  - ODVODNÍ FLEXI POTRUBÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha [m <sup>2</sup> ]
2-2.01	CHODBA	5,8
2-2.02	SCHODIŠTĚ	10,6
2-2.03	WC	5,4
2-2.04	CHODBA	18,9
2-2.05	VÝTVARNÝ ATELIER	42,0
2-2.06	ODBORNÉ PRACOVNÍSTĚ UPS	16,3
2-2.07	ODBORNÉ PRACOVNÍSTĚ UPS	20,9
2-2.08	BADATELNA	20,2
2-2.09	COPY CENTRUM	9,2
2-2.10	EXPOZICE - CHODBA	119,9
2-2.11	EXPOZICE - SÁL I	127,2
2-2.12	EXPOZICE - SÁL II	123,1
2-2.13	PEDAGOGICKÝ ATELIER	72,9
2-2.14	EXPOZICE - SÁL III	46,3
2-2.15	EXPOZICE - ZÁZEMÍ	23,1
2-2.16	VÝTAH	4,6
2-2.17	TECHNICKÝ PROSTOR	2,0
		666,4 m <sup>2</sup>

- POZNÁMKY
- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍMI INSTALAČNÍMI VEDENÍMI JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT.
  - PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
  - POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
  - PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, ŠTĚBINAMI
  - POTRUBÍ V PROSTORU KROVU OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 80 mm
  - POTRUBÍ V PROSTORU ŠACHET A PODLAH OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 40 mm
  - MONTÁŽ VŠECH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE
  - NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (BpV)

S V I Ž N		
Generální projektant		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1 Mladý Horškov 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail: info@svizn.com		
HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 353 mail: dlouhy@svizn.com		
Vypracoval Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka		
Zodpovědný projektant Ing. Michal Slanec číslo autorizace 00 091 62		

akce			
Zámek Pardubice			
využití a obnova zámeckých exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň DPS	Mřítko 1 : 50	Revize	Datum 12/2017
Označení části D.2		Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02	
Číslo profese D.2.4.3		Profese ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	
Číslo přílohy D.2.4.3.b - 02		Příloha PŮDORYS 2. NP	