



- LEGENDA POTRUBÍ**
- KRUHOVÉ PŘÍVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
 - KRUHOVÉ ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
 - ČTYŘHRANNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ sk. I
 - ČTYŘHRANNÉ ODVODNÍ POTRUBÍ sk. I
 - TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
 - TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE ODVODNÍHO POTRUBÍ
 - ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ
 - PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
 - KOVOVÉ PŘÍVODNÍ
 - BARVA BÍLÁ
 - ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
 - KOVOVÉ ODVODNÍ
 - BARVA BÍLÁ
 - PŘÍVODNÍ VÝVYSTKA KOMFORTNÍ DVOURÁDA
 - REGULAČNÍ KLAPOKA R1, VERTIKÁLNÍ LISTY
 - BÍLÁ BARVA
 - ODVODNÍ VÝVYSTKA KOMFORTNÍ JEDNORÁDA
 - REGULAČNÍ KLAPOKA R2, VERTIKÁLNÍ LISTY
 - BÍLÁ BARVA
 - PŘÍVODNÍ FLEXI POTRUBÍ
 - ODVODNÍ FLEXI POTRUBÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
m.č.	název místnosti	plocha [m²]
2-1.01	ZÁDVEŘÍ	12,9
2-1.02	FOYER	14,6
2-1.03	ZÁZEMÍ	10,5
2-1.04	ÚKLID, WC - ŽENY, INVALIDÉ	10,7
2-1.05	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	168,1
2-1.06	SCHODIŠTĚ	15,7
2-1.07	SCHODIŠTĚ	16,9
2-1.08	KUCHYŇKA	5,2
2-1.09	CHODBA	33,5
2-1.10	WC	4,8
2-1.11	ODBORNÁ PRACOVNA - POHLEDNICE	10,2
2-1.12	ODBORNÁ PRACOVNA - ODĚVY, HRAČKY	10,3
2-1.13	ODBORNÁ PRACOVNA - ETNOGRAFIE A REMESLA	11,2
2-1.14	ODBORNÁ PRACOVNA - ZBRANĚ A MILITÁRIA	15,5
2-1.15	ODBORNÁ PRACOVNA - UMĚLECKO PRŮMYSL	10,9
2-1.16	ODBORNÁ PRACOVNA - NUMISMATIKA	16,4
2-1.17	VÝTAH	4,6
2-1.18	TECHNICKÝ PROSTOR	3,4
2-1.19	CHODBA	6,4
		381,8 m²

- POZNÁMKY**
- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍMI INSTALACEMI VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT.
 - PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
 - POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
 - PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI DĚRNÍMI MŘÍŽKAMI, ŠTĚRBINAMI
 - POTRUBÍ V PROSTORU KROVU OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 80 mm
 - POTRUBÍ V PROSTORU ŠACHET A POOLAH OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ TL 40 mm
 - MONTÁŽ VŠEKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCE VÝROBCĚ
 - NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m.m. (Bpv)		
Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1 tel.: 606 212 353 mail: dlouhy@svizn.com		
Mladý Horákov 298/123, 160 00, Praha 6 tel.: 606 062 636 mail: info@svizn.com		
HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý kontakt: Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka		
Vypracoval		
Zodpovědný projektant		
Číslo autorizace		

Akce	
Zámek Pardubice	
využití a obnova zámekových exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2	
Stavebník	
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
Stupeň	DPS
Mřítko	1:50
Revize	
Datum	12/2017
Označení části	
D.2	
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02	
Číslo profese	
D.2.4.3	
PROFES	
ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	
Číslo přílohy	
D.2.4.3.b-01	
Příloha	
PŮDORYS LNP	