

LEGENDA

typ D1	Vestavné LED svítidlo typu "downlight" s bílým matným reflektorem, 21W, 3000K, IP44
typ D2	Přisazené LED svítidlo typu "downlight" s hliníkovým fasetovým reflektorem, 24W, 3000K, IP20
typ D3	Závěsné LED svítidlo 35W, 3000K, 60°, bílé
typ D4	Závěsné hliníkové LED svítidlo 40W, 3000K, s okrýglovým opálovým krytem, bílé
typ L1	Přisazené/nástěnná 3 fázová 230V napájecí lišta o délce 1m, bílá
typ L2	Přisazené/nástěnná 3 fázová 230V napájecí lišta o délce 2m, bílá
typ L3	Přisazené/nástěnná 3 fázová 230V napájecí lišta o délce 3m, bílá
typ L3	Přisazené/nástěnná 3 fázová 230V napájecí lišta o délce 3m, bílá
typ M2	Nástěnné svítidlo s vyzařovací char. D/I, 22W, 3000K
typ Q	Závěsné SMD LED bílá 230V/700mA LED 59W 3000K – BIG WHITE
typ R2	LED reflektor, 60W, 3000K, CRI>80, stříbrnošedý, vyzařovací úhel 100°
typ Z1	Závěsné LED svítidlo s D/I vyzařovací charakteristikou a opálovým krytem, 50W, bílé
typ Z2	Závěsné LED svítidlo 1m, 52W, 3000K
typ NEb-a	Autonomní piktogramové nouzové LED svítidlo s pozorovací vzdáleností 24m, IP54, bílé
typ NB1-p	Přisazené autonomní nouzové LED sv. 1x3W s kruhovou vyzařovací charakteristikou, bílé
typ NB2-p	Přisazené autonomní nouzové LED sv. 1x3W s úzkou vyzařovací charakteristikou, bílé
typ NB1	Vestavné autonomní nouzové LED sv. 1x3W s kruhovou vyzařovací charakteristikou, bílé
typ NB2	Vestavné autonomní nouzové LED sv. 1x3W s úzkou vyzařovací charakteristikou, bílé
typ NVb1	Nastěnné autonomní nouzoév LED sv. 2W ve vyšším kryí IP65, z tlakově litého zinku, bílé
	Vypínač jednopólový 10A,230V,50Hz,IP20,řaz.1
	Pohybové čidlo stropní pro ovládání osvětlení s nastavitelnou dobou doběhu 360° 10A,230V,50Hz
	Ovládací tlačítko 10A,230V,50Hz,IP20,řaz.1/0
	Zásuvka jednonásobná jednofázová 16A,230V,50Hz IP20
	Zásuvka jednonásobná jednofázová 16A,230V,50Hz IP20
	Zásuvka dvojnásobná jednofázová 16A,230V,50Hz IP20
	Zásuvkový podlahový box pro umístění do betonové mazaniny výbroj 2x zásuvka 16A,230V, 1x přepěťová ochr.st."D", 2x datový port RJ45 cat.6
	Kabelový přívod ze stropu nebo stěny 230V,50Hz
	Ohřívač TUV
	Total stop
	Žaluziový ovladač 230V,50Hz
	Požární klapka
1RS1,1RS3	Silnoproude rozvaděče pro 1np
1RH2	Hlavní silnoproudý rozvaděč objektu
RIS	Pojistková přípojková skříň

POZNÁMKA

Standardní výška zásuvek je 0.2m nad čistou podlahou, měřeno na horizontální osu zásuvky, pokud není ve výkrese vyznačena jiná výška.
Pozice zásuvek bude odsouhlasena investorem před jejich realizací.
Standardní výška ovladačů osv. je 1.2m nad čistou podlahou, měřeno na horizontální osu ovladače, pokud není ve výkrese vyznačena jiná výška.
rozvodná soustava: 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-C-S
ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje

Tabulka místností 1.NP

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
2-1.01	ZÁDVEŘÍ	5,3
2-1.02	FOYER	22,2
2-1.03	ZÁZEMÍ	10,5
2-1.04	ÚKLID, WC - ŽENY, INVALIDÉ	10,7
2-1.05	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	168,1
2-1.06	SCHODIŠTĚ	15,7
2-1.07	SCHODIŠTĚ	16,9
2-1.08	KUCHYŇKA	5,2
2-1.09	CHODBA	33,5
2-1.10	WC	4,8
2-1.11	ODBORNÁ PRACOVNA - POHLEDNICE	10,2
2-1.12	ODBORNÁ PRACOVNA - ODĚVY, HRAČKY	10,3
2-1.13	ODBORNÁ PRACOVNA - ETNOGRAFIE A ŘEMESLA	11,2
2-1.14	ODBORNÁ PRACOVNA - ZBRANĚ A MILITÁRIA	15,5
2-1.15	ODBORNÁ PRACOVNA - UMĚLECKO PRŮMYSLOVÁ SBÍRKA	10,9
2-1.16	ODBORNÁ PRACOVNA - NUMISMATIKA	16,4
2-1.17	VÝTAH	4,6
2-1.18	TECHNICKÝ PROSTOR	3,4
2-1.19	CHODBA	6,4
		381,8

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

S V I Ž N

Autor	HIP	Vypracoval
SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 sídlo Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	**Ing. arch. Vlastimil Dlouhý** kontakt **tel.: 606 212 953** **mail.: dlouhy@svizn.com** Zodp. projektant **Ondřej Zach** číslo autorizace **ČKAIT 0011172**	**Ondřej Zach** ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897

Akce

Zámek Pardubice

- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		12/2017

Označení části	Část
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Číslo profese	**Profese**
D.2.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODU
Číslo přílohy	**Příloha**
D.2.4.6.b-103	**PŮDORYS 1NP**