TRASOVÁNÍ ROZVODŮ SLB BUDE VEDENO V MAXIMÁLNÍ MÍŘE V TRASÁCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ DLE SOUČASNÝCH MOŽNOSTÍ V OBJEKTU, S OHLEDEM NA POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
ZÁKLADNÍ POPIS NAVRHOVANÉ INSTALACE JE UVEDEN V TEXTECH NA VÝKRESE, DALŠÍ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘILOŽENÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

UVEDENÉ POZICE STÁVAJÍCÍCH DETEKTORŮ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PZTS A KAMER CCTV JSOU UVEDENY ORIENTAČNĚ DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU. PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ ABY SE STAVEBNÍK DETAILNĚ SEZNÁMIL S AKTUÁLNÍM STAVEM STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU PZTS A CCTV PŘÍMO V OBJEKTU ZÁMKU.

ADRESOVÁNÍ PRVKŮ PZTS MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU ČÍSLOVÁNÍ LINKY PZTS DLE AKTUÁLNÍCH VOLNÝCH ADRES V SYSTÉMU.
DETAILY VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS A POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODSOUHLASENY OPP KrÚ PARDUBICKÉHO KRAJE DLE MÍSTNÍHO A RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU.

EXPANDÉRY BUDOU INSTALOVÁNY V BOXECH (VÍKA OPATŘENY TAMPER KONTAKTEM) PŘEDNOSTNĚ V ZÁPUSTNÉM PROVEDENÍ DO STĚNY A TAM KDE NEBUDE MOŽNÁ INSTALACE DO STĚNY BUDE INSTALOVÁNO POVRCHOVĚ, ROZMĚR BOXU JE CCA.200X150X70MM (MŮŽE BÝT I MENŠÍ DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE).

LEGENDA:

- ovládací klávesnice
- EZS ústředna PZTS
- Z pomocný napájecí zdroj PZTS
- EXP expander PZTS
- infradetektor
- magnetický kontakt
- detektor tříštění skla
- tísňové tlačítko
- kamera CCTV
- datový rozvaděč – stojanový 19"
- datový rozvaděč – nástěnný
- datová zásuvka 2xRJ45
- datová zásuvka 1xRJ45
- AV datová zásuvka 1xRJ45 pro technologii AV expozic
- OSV datová zásuvka 1xRJ45 pro technologii řízení osvětlení
- datová zásuvka 2xRJ45 v podlahové krabici
- datová zásuvka 1xRJ45 v podlahové krabici

KABELOVÉ TRASY:

- PZTS trasa kabelů – PZTS
- CCTV trasa kabelů – CCTV
- SK trasa kabelů – strukturovaná kabeláž SK
- OptK trasa kabelů – optický kabel MM, SM

- prostup do dalšího podlaží
- vedení v tr. pod omítkou /ve stěně
- vedení v tr. stropem /nad podhledem
- vedení v tr. v podlaze
- vedení na povrchu
- významná změna výšky rozvodů

Detaily vedení kabelových tras jsou uvedeny na výkrese a v technické zprávě.

Tabulka místností podkroví - navrhovaný stav

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
2-3.01	CHODBA	15
2-3.02	ATELIÉR	41,6
2-3.03	SERVER	12,1
2-3.04	PRÁDELNA	48,3
2-3.05	VÝTAH	4,6
2-3.06	PŮDA	116,8
2-3.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	30,3

S

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant

SVIŽN

Autor: SVIŽN s.r.o.
korespondenční adresa: Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1
sídlo: Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6
IČO: 033 01 087
kontakt: tel.: 606 062 636, mail.: info@svizn.com

HIP: Ing. arch. Vlastimil Dlouhý
kontakt: tel.: 606 212 953, mail.: dlouhy@svizn.com

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Kolář
číslo autorizace: 100 34 66

Vypracoval: Ing. Martin Meca

INTAR
Bezručova 17a, 656 73 Brno
www.intar.cz info@intar.cz
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

Akce

Zámek Pardubice

- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:150	14.6.2018	4/2018

Označení části	Část
D.2	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02
Číslo profese	**Profese**
D.2.4.7	ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Číslo přílohy	**Příloha**
D.2.4.7.b-04	Výkres 3.NP