



typ P3



LEGENDA

Prisazené LED svítidlo s opálovým krytem, 51W, 4000K, IP44

Vypínač jednopólový 10A, 230V, 50Hz, IP44, řaz.1

Kabelový přívod ze stropu nebo stěny 400V, 50Hz

Kabelový přívod ze stropu nebo stěny 230V, 50Hz

Připojení na uzemnění ochranným vodičem, průřez dle popisu

Zásobníkový ohřívač TUV 2.2kW, 230V

Cirkulační čerpadlo

Požární klapka

POZNÁMKA

rozvodná soustava: 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V TN-C-S

ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje

Tabulka místností podkroví - navrhovaný stav

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
3-2.01	TECHNICKÝ PROSTOR	3,3
		3,3



k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčкова 15, 110 00 Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 ičo 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Zodp. projektant Ondřej Zach číslo autorizace ČKAIT 0011172	Vypracoval Ondřej Zach ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897

Akce			
Zámek Pardubice			
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník			
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň	Měřítko	Revize	Datum
DPS	1:50		12/2017

Označení části	Část
D.3	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Číslo profese	Profese
D.3.4.6	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODU
Číslo přílohy	Příloha
D.3.4.6.b-102	PŮDORYS 2NP