



LEGENDA POTRUBÍ

- KRUHOVÉ PŘÍVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- KRUHOVÉ ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ
- ČTYŘHRANNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ sk. I
- ČTYŘHRANNÉ ODVODNÍ POTRUBÍ sk. I
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE ODVODNÍHO POTRUBÍ
- ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PŘÍVODNÍHO/ ODVODNÍHO POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
 - KOVOVÉ PŘÍVODNÍ
 - BARVA BÍLÁ
- ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
 - KOVOVÉ ODVODNÍ
 - BARVA BÍLÁ
- PŘÍVODNÍ FLEXI POTRUBÍ
- ODVODNÍ FLEXI POTRUBÍ

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- SPOUŠTĚNÍ ODSAVAČE PILIN AUTOMATICKY PŘI SPOUŠTĚNÍ JAKÉHOKOLIV TRUHLÁŘSKÉHO STROJE
- ŽALUZIE VYBAVENY POHONEM 230V/50Hz
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR SPOLU S VENTILÁTOREM DIGESTOŘE VYBAVENY ZPĚTNOU Klapkou
- EL. OHŘÍVAČE VYBAVENY TEPELNOU POJISTNOU PROTI PŘEHŘÁTÍ
- PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, ŠTĚRBINAMI
- ODVODNÍ VENTILÁTOR SPOUŠTĚN SAMOSTATNÝM VYPÍNAČEM V PŘEDSÍNI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
- DOBĚH VENTILÁTORU HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 1 AŽ 20 MIN
- MONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE
- POLOHA VÝVODŮ ODSÁVÁNÍ PILIN BUDE UPŘESNĚNA V RAMCI AUTORSKÉHO DOZORU PO VÝBĚRU PŘESNÝCH ZAŘÍZENÍ
- NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	název místnosti	plocha [m2]
3-2.01	TECHNICKÝ PROSTOR	3,3
		3,3 m²

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

Generální projektant		
S V I Ž N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 i č o 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing.arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail: dlouhy@svizn.com	Vypracoval Ing. Jakub Hodula Ing. Ondřej Hanzelka
	Zodpovědný projektant Ing. Michal Slanec číslo autorizace 00 091 62	

Akce Zámek Pardubice využití a obnova zámeckých exteriérů a interiéru č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň DPS	Měřítko 1 : 50	Revize	Datum 07/2018

Označení části D.3	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Číslo profese D.3.4.3	Profese ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Číslo přílohy D.3.4.3.b – 02	Příloha PŮDORYS 2. NP