



#### LEGENDA POTRUBÍ

- NAVRHOVANÝ ROZVOD STUDENÉ VODY  
--- NAVRHOVANÝ ROZVOD TEPLÉ VODY

#### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC.1 - WC KOMBI KLOZET VČ. 1 x RV 1/2", TLAKOVÁ PROPOJOVACÍ HADIČKA L=300mm, SPLACHOVACÍHO SYSTÉMU, SEDÁTKO, VÝŠKA SEDU 360mm  
NAD PODLAHOU, SIFON DN100, VÝŠKA ODPADU 180mm  
U.1 - UMYVADLO KERAMICKÉ, ŠÍŘKA 600mm, VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 630mm, ROZTEČ PŘÍPOJENÍ 100mm, VÝŠKA ODPADU 530mm, HORNÍ HRANA 850mm  
NAD PODLAHOU, 2 x RV DN 1/2"-3/8" + 2 x PROPOJOVACÍ TLAKOVÁ HADIČKA  
U.2 - UMYVADLO KERAMICKÉ, ŠÍŘKA 700mm, VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 630mm, ROZTEČ PŘÍPOJENÍ 100mm, VÝŠKA ODPADU 530mm, HORNÍ HRANA 850mm  
NAD PODLAHOU, 2 x PODOMÍTKOVÝ VENTIL DN 1/2"  
D.1 - DŘEZ (ŠÍŘKA 450mm, VÝŠKA PŘÍPOJENÍ 630mm, ROZTEČ PŘÍPOJENÍ 100mm, HORNÍ HRANA 850mm NAD PODLAHOU, NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ, 2 x RV DN 1/2"-3/8"  
BU.1 - BATERIE UMYVADLOVÁ S VÝPUSTÍ, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SE SMĚŠOVÁNÍM, ANTIVANDAL, NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ, VÝTOKOVÉ RAMÉNKO 110-170mm  
BD.1 - BATERIE DŘEZOVÁ BEZ VÝPUSTI, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SE SMĚŠOVÁNÍM A TELESKOPICKOU HADIČÍ, ANTIVANDAL, NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ  
BD.2 - BATERIE DŘEZOVÁ BEZ VÝPUSTI, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ SE SMĚŠOVÁNÍM A TELESKOPICKOU HADIČÍ, ANTIVANDAL, NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ  
SZ.1 - SPRCHOVÝ ŽLAB S UMÍSTĚNÍM DO PODLAHY, NEREZOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA, ŠÍŘKA 100mm, DÉLKA 1000 mm, SIFON DN75, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR  
S.1 - SPRCHOVÁ SADA NÁSTĚNNÁ PODOMÍTKOVÁ, KOMPLET VČ. SPRCHOVÉ HLAVICE V PŘÍPOJENÍ ANTIVANDAL, ROZTEČ PŘÍPOJENÍ 150mm, NEREZOVÝ KRYT, TERMOSTATICKÝ VENTIL A ŠROUBENÍ

#### LEGENDA ZNAČENÍ

- RV - ROHOVÝ VENTIL PŘED ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTEM NA POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY DN 1/2"-3/8"  
UZ1 - UZÁVÍRACÍ VENTIL S VYPUSČENÍM NA STOUPAČÍ POTRUBÍ VODOVODU DN 1"  
UZ2 - UZÁVÍRACÍ VENTIL NA POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY DN 3/4"  
UZ3 - UZÁVÍRACÍ VENTIL S VYPUSČENÍM NA STOUPAČÍ POTRUBÍ VODOVODU DN 1"  
KK - KULOVÝ UZÁVĚR NA POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU PŘED NÁPOJENÍM NA HYDRANT DN1"  
ZV - ZPĚTNÝ VENTIL DN 3/4" PRO INSTALACI NA POTRUBÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY PŘED NÁPOJENÍM NA ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY  
UUV - KULOVÝ KOHOUT S VYPUSČENÍM DN 1" PRO INSTALACI NA POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY PŘED NÁPOJENÍM NA ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY  
PJV - POJISTNÝ VENTIL DN 1/2" PRO INSTALACI NA POTRUBÍ STUDENÉ VODY PŘED NÁPOJENÍM NA ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY  
RV - ROHOVÝ VENTIL PŘED ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTEM NA POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY DN 1/2"-3/8"

#### POZNÁMKY

- MATERIÁL NOVÉHO VNITŘNÍHO VODOVODU PP-RCT
- POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
- VÝŠKOVÝ ÚDAJ O NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MĚŘEN OD ČISTÉ PODLAHY
- UVEDENÉ VZDÁLENOSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ ÚDAJE PRO KOORDINAČNÍ POTŘEBY PROJEKTU
- PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH PROFESÍ A JEJICH INSTALACÍ
- V PŘÍPADĚ DISPOZIČNÍCH ZMĚN OVĚŘIT KOLIZE S OSTATNÍMI INSTALACEMI A VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
- ROZVODY NOVÉHO VNITŘNÍHO VODOVODU VEDENY PŘEDNOSTNĚ V NOVÝCH PODLAHÁCH, INSTALAČNÍ ŠACHTĚ A PŘEDSTĚNĚ
- PODROBNÝ POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ UVEDEN V PŘÍLOZE - STANDARDY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- KONEČNOU POLOHU A PODOBU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ PŘED MONTÁŽÍ KOORDINOVAT S INVESTOREM STAVBY
- U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NEBO BATERIÍ JE NUTNÉ VÝŠKOVÉ POZICE PŘIZPŮSOBIT DLE POŽADAVKŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE
- ROZTEČ PŘÍPOJENÍ VODOVODU K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM JE 100-150mm
- SKLON POTRUBÍ SMĚREM K VYPUSČECÍM VENTILŮM MIN. 0,3‰
- HYDRANT NAVRŽEN DLE ZPRÁVY PBŘ, VÝŠKA STŘEDU HYDRANTU OD PODLAHY 1,2m.
- VEŠKERÁ MONTÁŽ PROBĚHNE V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446		± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)
Generální projektant		
S V I Ž N		

Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčкова 15, 110 00, Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00, Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail: info@svizn.com	HJP Ing.arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail: dlouhy@svizn.com Zodpovědný projektant Pavel Kolář číslo autorizace 00 134 04	Vypracoval Ing. Jakub Hódula Ing. Ondřej Hanzelka

Akce Zámek Pardubice využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň DPS	Měřítka -	Revize	Datum 12/2017

Označení části D.3	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03
Číslo profese D.3.4.1	Profese ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Číslo přílohy D.3.4.1.b – 03	Příloha SCHÉMA - VODOVOD