



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 30.8.2018

**ZADAVATEL:** Pardubický kraj  
Sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupený: JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman  
IČO: 70892822

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### Dotaz č. 1:

V uveřejněném soupise prací jsme nenalezli položku vnitrostaveništních přesunů hmot. Zveřejněný soupis prací má zvláštní formát, kde jsou položky řazeny dle např. druhu podlah, místností atd. a položky stejného typu se zde objevují několikrát. U klasického soupisu jsou položky jednou a rozděleny ve výkazu výměr. V tomto běžnějším formátu jsou položky pro přesun hmot HSV a u každého PSV. Přesuny hmot budou jistě pro tuto stavbu nezanedbatelné! Budou položky přesunů hmot doplněny, nebo máme je tedy rozpočítat do všech položek uvedených v soupise prací?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Přesuny hmot jsou oceněny jako součást následujících položek:

- 4909 - Autojeřáb, včetně nákladů na obslužný personál
- 4910 - Stavební výtahy, včetně nákladů na obslužný personál
- 4911 - Ližinový výtah, včetně nákladů na obslužný personál

#### Dotaz č. 2:

Všechny slaboproudé technologie se týkají rozšíření nebo modernizace stávajících systémů (EPS, EZS, CCTV) a tak reálnou cenu nelze stanovit bez úzké spolupráce s firmou, zajišťující v současné době servis na těchto technologiích. Proto zejména prosíme o kontakt na tuto firmu – zadávací dokumentace kontakt neobsahuje.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Kontakt na servisní firmu je:

KELCOM International spol. s r.o.  
K Olšině 235, 530 09 Pardubice  
+420 605 246 990 , 464 620 880  
www.kelcompce.cz info@kelcompce.cz

#### Dotaz č. 3:

Žádáme o upřesnění zadání záznamového zařízení pro systém CCTV (položka D.2.4.7.3.1\_003 a položka D.2.4.7.3.1\_005) – pro kolik kamer (jen pro nové a nahrazované v zadávací dokumentaci nebo s rezervou pro budoucí rozšíření i o stávající nyní ponechané), v jakém rozlišení, jak dlouhý záznam, požadovaná snímková frekvence atd.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:**

Záznamové zařízení CCTV má být dimenzováno pro všechny připojované kamery v objektu, ale licenčně pouze pro nové a nahrazované kamery. Pro stávající nyní ponechávané kamery musí být v budoucnu možné jednoduché rozšíření záznamu formou např. přidání licence. Doba záznamu 10dní, pro plné rozlišení kamer, základní snímková frekvence pro záznam je uvažována 5-10sn/s (při detekci pohybu v obraze) přičemž konkrétní nastavení záznamu budou upraveny individuálně dle sledované scény.

**Dotaz č. 4:**

Ve výkazu výměr jsou specifikovány dva zcela odlišné typy kamer (např. D.1.4.7.3.1\_001, D.1.4.7.3.1\_003), dokument „Kniha standardů“ ale blíže specifikuje jen jediný a to odlišný typ – které zadání je platné a závazné?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:**

Pro typy kamer CCTV je závazný popis ve výkazu výměr.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA

Zadávací servis, s.r.o.

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz