

**Národní institut pro integraci osob
s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.**

salvia

**Středisko sociálních služeb, z.ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy**

EP Rožnov, a.s.

došlo: 21. 06. 2018

číslo: 2019

příl.: _____

Adresát : EP Rožnov, a.s.
B. Němcové 1720
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Vaše značka

Naše značka
036 / 2018 / Kap

Vyřizuje
Kapoun

Česká Třebová
19.6.2018

**Věc : NPK, a.s., centrální příjem vč. centralizace akutních provozů
v Orlickoústecké nemocnici**

STANOVISKO PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou projektovou dokumentaci stavby z hlediska zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ústí nad Orlicí

Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projektant: EP Rožnov, a.s., B. Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Č. zakázky: K16824014

Datum: květen 2018

Předmětem předložené dokumentace je centrální příjem vč. centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici v Ústí nad Orlicí.

Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou v projektové dokumentaci zohledněny a splněny.

Přístupové komunikace k objektu jsou součástí areálového komunikačního systému. Bezbariérový vstup pro pacienty a jejich doprovod je zajištěn vstupy na východní fasádě a přes spojovací koridor. Vstup do stávajícího pavilonu B je bezbariérový. Vybourané výtahy u pavilonu B budou nahrazeny 2 lůžkovými evakuačními výtahy s přístupem ze spojovacího koridoru. V objektu centrálního příjmu jsou navrženy 3 lůžkové výtahy. Některé výtahy budou vybaveny prostředky pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č.398/2009 Sb. V 1.np jsou navržena 4 WC pro imobilní.

Ve 2np na oddělení ARO a ve 3np na oddělení JIP je pro pacienty bezbariérové sociální zařízení se sprchou. Sprchovací místo bude oddělené závěsem velikosti 900/900 mm, s max. výškovým rozdílem 20 mm, se spádováním nejvýše 2%. Sprchový kout bude vybaven sklopným sedátkem vel.450/450 mm, ve výši 460 mm nad podlahou, v osové vzdálenosti 600 mm od rohu

sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku v dosahové vzdálenosti max. 750 mm od rohu sprchového koutu bude ruční sprcha s pákovým ovládáním. V dosahu sedátka ve výšce 600 a 1200 mm a také v dosahu z podlahy nejvýše 150 mm nad podlahou bude ovladač signalizačního systému nouzového volání. WC bude vybaveno mísou se sedátkem ve výšce 460 mm a dvěma madly (pevným a sklopným) ve výšce 800 mm nad podlahou, každé ve vzdálenosti 300 mm od osy mísy; ovládání splachovače bude ve výšce max. 1200 mm nad podlahou v dosahu osoby sedící na záchodové míse a to na straně, ze které je volný přístup k záchodové míse; v dosahu záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm; umyvadlo bude opatřeno stojánkovou baterií s pákovým ovládáním a bude umožňovat podjezd osobami na vozíku, jeho horní hrana bude ve výšce 800 mm; vedle umyvadla bude jedno svislé madlo délky 500 mm.

Prosklené stěny a dveře budou označeny ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo čtvercovými značkami vel. 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm.

Součástí parkoviště jsou 4 parkovací stání pro imobilní.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. lze výše uvedenou stavbu posuzovat dle § 2, odst. 1, písm. b), a máme k ní následující připomínky :

1. Bez připomínek.

Závěr : Proti vydání stavebního povolení **nemáme námitek.**

Jakékoliv další nejasnosti a připomínky je možno řešit s konzultantem NIPI ČR, o.s. na adrese :


NIPI ČR, o. s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
PARDUBICKÉHO KRAJE -2-

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 520 483, 606 941 634