

**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Komenského náměstí 125  
530 02 Pardubice

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE

-- / 13.6.2018

1099065515

Ing. Zeman / 462 113 161

Česká Třebová / 29.6.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci:

**NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici**

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí (NN) a podzemní kabelové vedení vysokého napětí 35kV (kVN) ve správě ČEZ Distribuce, a.s.. O jeho poloze se informujte na základě žádosti o sdělení k existenci sítí (<https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>).

**Souhlasíme se stavbou za těchto podmínek:**

- požadujeme trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, kVN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
- vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména **PNE 333302** a pro práci v blízkosti NN **ČSN EN 50110-1 ed.2**
- nesmí být narušena **stabilita podpěrných bodů** (sloupů, střešníků, konzol)
- **minimální vzdálenost** veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být **1 metr**
- **podzemní vedení kVN má podle §46 energetického zákona č.458/2000\_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu**
- podle předložené dokumentace stavba zasahuje do tohoto ochranného pásma; před započítím prací **požádejte o souhlas s činností v ochranném pásmu kabelového vedení**
- před zahájením zemních prací **požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ** (dle platného sdělení o existenci sítí)
- **zemní práce** do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny **zásadně ručně**, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem **požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ**, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu
- musí být dodrženy vzdálenosti dle **ČSN 736005** (křížení, souběhy)
- 
- **veškeré uzávěry a napojení plynovodu budou mimo ochranné pásmo kVN**
- **veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kVN**
- **hrana betonových základů stavebních objektů bude minimálně 50cm od kVN**
- **komunikace budou situovány tak, aby v nich kVN bylo pouze příčné**
- **stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů**

- požadavky na úpravu distribuční sítě související s přemístěním odběratelské trafostanice UO\_0700 a úprava NN budou řešeny dle §47 energetického zákona č.458/2000\_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy  
Poznámka: evidujeme žádost 8120062285

S pozdravem



**Zdeněk Jirout**

vedoucí oddělení SEM Sítě / ČEZ Distribuce, a.s.