

PŮDORYS ZAPOJENÍ ZDROJOVÉ STANICE N₂O





SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJOVÉ STANICE N₂O







LEGENDA:

| | |
|-----------|--|
| — — — — — | Potrubní rozvod oxidu dusného (N ₂ O) |
| — — — — — | Potrubní rozvod odvodu od pojistných ventilů |
| ZH | Zdroj hlavní |
| ZR | Zdroj rezervní |
| RS | Redukční skříň |
| M+Č | Manometr + čidlo provozního alarmu |
| Č | Čidlo provozního alarmu |
| STP | Signalizace tlaku plynu - provozní |
| ⌘ | Uzavírací ventil |

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou

| Revize | Datum | Jméno | Podpis | Popis revize |
|--------|-------|-------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|---|-----------|
| Zpracovatel: Sdružení EP - PAK | | <div><div>P PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL.S R.O.</div><div>Δ ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO</div><div>K PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 113 T +420 541 642 238</div></div> | | <div> EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz</div> | |
| Hl. architekt projektu | Ing.arch.K.Steinhauserová |  | | <div> Široký Důl 200, 572 01 Polička Telefon: +420 468 008 930 email: medical@flidr.cz</div> | |
| Hl. inženýr projektu | Ing.Miroslav Běhal |  | | | |
| Vypracoval | Ing.Milan Víšek | | | | |
| Kontroloval | Ing.Milan Víšek | | | | |
| Objednatel | Pardubický kraj | | | | |
| Stavba | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici | | | Stupeň | JP |
| Objekt | D.1.3 - SO 03 - Sklad tlakových lahví N2O | | | Datum | 05/2018 |
| Část | D.1.3.4.10 - Medicinální plyny | | | Formát | 2 x A4 |
| Název výkresu | Půdorys + schéma zdroje N2O | | | Zak. č. | K16824014 |
| | | | | Měřítko | - |
| | | | | Č. výkresu | Revize |
| | | | | 101 | 00 |