


2xPODRUŽNÉ MĚŘENÍ
KU-6/4"
VODOMĚR - podružný
KU-6/4"

VODOMĚRNÁ SESTAVA
KU-6/4"
FILTR S PROPLACHEM-6/4"
VODOMĚR 1"
KU-6/4" s vyp.
ZV-6/4"
W-1/2"

TLAKOVÁ NÁDOBA, ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A DÁVKOVACÍ ČERPADLO
CHLORANANU SODNÉHO JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STUDNY
- OSÁZEHO MIMO OBJEKT SO-01 - U STUDNY

NAPOJENÍ TUV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	M2
1.01	Dvoulůžkový pokoj	25,00
1.02	Koupelna	10,80
1.03	Jednolůžkový pokoj	12,00
1.04	Terasa	13,15
1.05	Obývací pokoj + kuchyně	44,27
1.07	WC personálu	3,51
1.08	Sklad pomůcek + prac. personálu	11,16
1.09	WC	3,78
1.10	Zadveří	10,12
1.11	Jednolůžkový pokoj	12,00
1.12	Dvoulůžkový pokoj	20,00
1.13	Obslužný prostor - tech. místnost	11,79
1.14	Chodbička	1,27
1.15	WC - obslužné	1,74
Podlahová plocha celkem		180,59
Podl. plocha bez ven. terasy		167,44

LEGENDA POTRUBÍ

STUDENÁ VODA
CIRKULACE
TEPLÁ VODA

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

Pr - AUTOMATICKÁ PRAČKA
D - KUCHYŇSKÝ DŘEZ
MV - MOBILNÍ MYCÍ VANA
S - SPRCHOVÝ KOUT - vpust
S1 - SPRCHOVÝ KOUT - sprchová vanička
U - UMÝVADLO
Ui - UMÝVADLO PRO ZTP
UM - UMÝVÁTKO
V - VANA
V50 - PODLAHOVÁ VPUSŤ
WC - KLOZET
WCi - KLOZET PRO ZTP
OH - ZÁSOBNÍK VODY
M - MYČKA
NV - NEZÁMRZNÝ VENTIL

POZNÁMKA:
ROZVODY VODY JSOU VEDENY NA ZÁVĚSECH
POD STŘEŠNÍMI VAZNIKY, POD TEPELNOU IZOLACÍ.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ



KRESLIL SINC s.r.o.	PROJEKTANT SINC s.r.o.	ODPOV. PROJEKTANT ING. R. HUBKA	HIP ING. R. HUBKA	KONTROLOVAL
STAVEBNÍK PARUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE				
MÍSTO STAVBY CHRUĐIM, PÍŠŤOVY, p.p.č.1879/1 a 1879/4 v k.č. CHRUĐIM				
AKCE TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATINANY III				
OBJEKT DÍL OBSAH				
SO-01 DVOUBYTOVÝ DŮM ZDRAVOTNÍ TECHNIKA				
PŮDORYS VODOVODU - 1.NP				
STUPEŇ DATUM ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ARCHIVNÍ ČÍSLO FORMÁT MĚŘÍTKO				
DPS IX/2013 18/13 407 8 x A4 1:50				
PRONIKACÍ A NEMĚNNOSTI KROVINY HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785				
ČÍSLO VÝKRESU ZT-4				