



SO – SVORKA OKAPOVÁ
DRÁT AlMgSi ø 8mm
PV17 (ROZTEČ 1m)
ST SVORKA
SZ (v=1.5m)
DRÁT FeZn ø 10mm
OO
2xDUDa
2xSR03
PÁSEK FeZn 30/4

LEGENDA:

VÝŠKA OBJEKTU: cca 7,3m
STŘECHA: SEDLOVÁ
KRYTINA : PÁLENÁ TAŠKA

TŘÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM: LPS III
NÁVRH BLESKOSVODU: METODA OCHRANNÉHO ÚHLU

VZDÁLENOST SVODŮ: 15m

- SVODY JSOU ROZMÍSTĚNY S OHLEDEM NA MOŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PROST.
- NA JÍMACÍ SOUSTAVU MUSÍ BÝT PŘIPOJENY VEŠKERÉ KOVOVÉ HMOTY NA STR.
- POPŘÍPADĚ MUSÍ BÝT V OCHRANÉM PROSTORU JÍMACÍHO VEDENÍ
- VŠECHNY SPOJE DOPLNIT VHDNÝMI SVORKAMI.
- BLESKOSVOD (LPS) MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 62305-1-4
- 332000-5-54 ed.2

VNITŘNÍ OCHRANA BUDE ŘEŠENA DLE ČSN EN 62 305-4 UVEDENÍM NA STEJNÝ POTENCIÁL S POUŽITÍM PŘEPĚTOVÝCH OCHRAN.
BLESKOSVOD JE ŘEŠEN SOUSTAVOU HŘEBENOVOU DOPLNĚNOU JÍMACÍ. KOVOVÉ ZÁBRADLÍ JE POUŽITO JAKO NÁHODNÝ VODIČ
VEŠKERÉ KOVOVÉ ČÁSTI NA STŘEŠE MIMO OCHRANNÝ PROSTOR JÍMACÍ BUDOU VODIVĚ PŘIPOJENY NA JÍMACÍ SOUSTAVU.
OSTATNÍ KOVOVÉ HMOTY BUDOU UVEDENY NA STEJNÝ POTENCIÁL VODIČEM C_{ya} 10mm².
KOVOVÁ ZÁBRADLÍ V BLÍZKOSTI SVODŮ A ZÁBRADLÍ MIMO OCHRANNÝ PROSTOR JÍMACÍ BUDOU VODIVĚ PŘIPOJENA.
NA SOUSTAVU BLESKOSVODU. PŘÍVOD K PHP (EP) SVORKOVNICI MIN. C_{ya} 10mm².
MĚŘICÍ BOD BUDE UMÍSTĚN NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,5m S OZNAČENÍM ČÍSLA SVODU.

POZNÁMKY:
POZN. 1 – KERAMICKÁ SYSTÉMOVÁ TVAROVKA PRO ODVĚTRÁNÍ SPODNÍ STAVBY – PRO PŘIPOJENÍ POUŽIT FLEXI POTRUBÍ
– STŘEŠNÍ KERAMICKÁ SKLÁDANÁ KRYTINA – BAREVNOST A DEZÉN UPŘESNÍ PŘI REALIZACI NA ZÁKLADÍ
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZHOTOVITELEM
– PROSTUPY ZTI, VZT, SL a ÚT ŘEŠIT POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH TVAROVEK (PROSTUPOVÁ TVAROVKA + NÁSTAVEC)

— JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT AlMgSi ø 8mm

○ JÍMACÍ TYČ AlMgSi

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTRLOVAL
SINC s.r.o.	SINC s.r.o.	VLASTISLAV VLACH	ING. R. HUBKA	
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE			
MÍSTO STAVBY	CHRUDIM, PÍŠTOVY, p.p.č.1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUDIM			
AKCE	TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATINANY III			
OBJEKT	VÝSTAVBA DVOUBYTOVÉHO DOMU PRO 12 KLIENTŮ			
DÍL	SO-01 DVOUBYTOVÝ DŮM			
OBSAH	ELEKTROINSTALACE			
HROMOSVOD-JÍMACÍ SOUSTAVA				

STUPEŇ	PpSP
DATUM	VII/2013
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	18/13
ARCHIVNÍ ČÍSLO	407
FORMÁT	2 x A4
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:100	EL-8

PROXION
HURDÁLKOVÁ 206, 547 01 NÁCHOD
tel. 491 433 158 fax. 491 487 785