

MAMO+HEMATOLOGIE/ LSPP




VP - voda pitná
VT - voda teplá
O - odpad
PC - dvojvázuvka počítačová síť RJ 45 dle projektu slaboproudu
TEL - telefon
STA - společná televizní anténa
MON - monitoring teplot lednic
EL - el. přívod
DZ - dorozumívací zařízení
PA - uzemňovací svorky propojené na centrální uzemňovací bod vodičem 4 mm² Cu

z - el. zásuvka 230 V / 16 A - 1200 mm vysoko
 z₀ - el. zásuvka 230 V / 16 A samostatně jištěná - 1200 mm vysoko
 z₀ - el. zásuvka 230 V / 16 A napájená přes proudový chránič
 nebo oddělovací transformátor - 1200 mm vysoko
 z₀ - el. zásuvka 230 V / 16 A napájená přes proudový chránič
 nebo el. zásuvka 230 V / 16 A napájená přes přepětovou ochranu pro napájení PC
 barva zásuvky hnědá - 1200 mm vysoko
 z₁₆ - el. zásuvka 230 V / 16 A napájená z důležitých obvodů, barva zásuvky
 zelená, příp. označená "DO" dle ČSN 332000-7-710 - 1200 mm vysoko

El. zásuvky označené "p" - 200 mm vysoko
El. zásuvky označené "x" - 500 mm vysoko
El. zásuvky označené "v" - 800 mm vysoko
El. zásuvky označené "t" - 1600 mm vysoko
El. zásuvky označené "y" - 2400 mm vysoko
El. zásuvky označené "s" - umístění na stropě

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy

Provedení instalace v ostatních nezdav. prostorách se řeší dle ČSN 33 2000-5-51.
Požadavky ČSN 33 2000-5-51ed 3 v místn. pro lékařské účely řeší ČSN 332000-7-710.
Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instal. el. spotřebičů v místnostech
pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-710, který je uveden
v šestihúelníku názvu (čísla) místnosti.

Autor projektu:		Ing. Jiří Slánský		Vedoucí projektant:		Ing. Michal Vostrovský		
Zodpovědný projektant:		Ing. Jan Bíloš		Vyracovali:		Ing. Jan Bíloš		
Kraj:	Pardubický kraj	M.U.:	Svitavy	Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje Komenského n. 125, Pardubice			
Akce:		NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance				Formát: 8/2018 Datum: 08/2018 Č.zak.: 2017-01-003		Stupeň PD: D Měřítko:
Název:		Púdorys 1.NP				Číslo výkresu:		D.1.4.j.04