ROZVINUTÉ SCHÉMA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE:



LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – POTRUBÍ HT–systém
- NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ SITECH
- NOVÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE – ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ SITECH
- NOVÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE – POTRUBÍ HT–systém
- ODVOD KONDENZÁTU OD VZT – POTRUBÍ PPr/PN20

Q1–17 OZNAČENÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET

D3–D6 OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČEK DEŠŤOVÉ KANALIZACE

K18–K40 OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

1K–5K OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PPUS PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ PŘES STROPNÍ KONSTRUKCI – ODOLNOST DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (DOPRAVA, TMEL, PĚNA A POD. DLE TYPU A DIMENZE POTRUBÍ)

LEGENDA:

HL–900N – PŘÍRUBOVACÍ VENTIL DN75/110

HL–905 – PŘÍRUBOVACÍ VENTIL – podomítková verze DN50

HL–138H – PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S HYGIENICKÝM ADAPTÉREM

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U – UMYVADLO – 550mm S KRYTÝM SIFONU, ZU DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZRCADLO, POLÍČKA, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO

U1 – UMYVADLO – 550mm S KRYTÝM SIFONU, ZU DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZRCADLO, POLÍČKA, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO, SIFON S PŘÍPOJKOU PRO PRAČKU ZI MYČKU

UZ – UMYVADLO ZABUDOVANÉ V PRACOVNÍ LINCE – ⌀450mm, ZU DN40, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO

UZ1 – UMYVADLO ZABUDOVANÉ V PRACOVNÍ LINCE – ⌀450mm, ZU DN40, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO, SIFON S PŘÍPOJKOU PRO PRAČKU ZI MYČKU

WC – ZÁVĚSNÁ WC MÍSA, MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU DO STĚNY, OVLÁDACÍ DESKA ZEPŘEDU, ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU, KARTÁČOVÁ SOUPRAVA – ZAVĚŠENÁ NA STĚNU

DZ – DŘEZ JEDNODUŠNÍ 380x440mm – NEREZ – ZABUDOVANÝ V PRACOVNÍ LINCE, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZU – DN50

SPr – SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÝ ODDÍLOVACÍ ŽLÁBEK 900mm – NEREZ, SVISLÝ ODTOK (ODTOK VODY min.60l/min) POLÍČKY, HÁČKY NA SEDLO, SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU A SMĚŠOVAČEM, SPRCHOVÝ ZÁVĚS S TYČÍ A KRUŽKY

V – KERAMICKÁ VÝLEVKA, SOUPRAVA MŘÍŽKA, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE – DLOUHÝ ODTOKÝ VÝTOK

NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA VNITŘNÍ ROZVOD VODY A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE:



POZNÁMKA:

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU ZMĚNĚNY VŮČI ORIENTACI – NEDOJDE K OSAZENÍ VÝROBKU, KTERÝ BUDE PRACOVAT NA JINÉM PRINCIPU.

VEŠKERÁ POTRUBÍ KANALIZACE BUDOU UPEVNĚNA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.

SKLON PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE – min. 3%.

TRASY STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A INSTALAČNÍCH ŠACHET JSOU PŘEVZATY Z DOKUMENTACE PŘEDCHOZÍ REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU –> PŮVODNÍ DOKUMENTACE ZTI PRO CELÝ OBJEKT NEBYLA POSKYTNUTA.

U DEŠŤOVÝCH SVODŮ D5 a D6 NENÍ ZŘEJMÁ PŘESNÁ TRASA NAPOJENÍ POTRUBÍ, PROTO BYLA ODSOUHLASENA STÁVAJÍCÍ TRASA Z PŘEDCHOZÍ REKONSTRUKCE.

VEŠKERÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNY PROFILOVANÝM POLOZRY Z PĚNOVÉHO PE (např. Trubice Tubolit DG)

– DEŠŤOVÉ POTRUBÍ: 20mm

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Stárský	Vypracoval:	Daniel Dostál
Kraj: Pardubický kraj, M.Ú.:	Svitavy	Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice
Akce:	NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části poliklinky na lékárnu a ambulance	Formát:	16xA4
		Datum:	08/2018
		Č.zak.:	2017-01-003
		Stupeň PD:	DSP+DPS
Název:	ROZVINUTÉ SCHÉMA KANALIZACE	Číslo výkresu:	D.1.4e.09
		Měřítko:	1:50