PŮDORYS - 2.NP:



POZNÁMKA:

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU ZMÍNĚNY KVŮLI ORIENTACI – NEDOJDE K OSAZENÍ VÝROBKU, KTERÝ BUDE PRACOVAT NA JINÉM PRINCIPU.

VEŠKERÁ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY BUDOU UPEVNĚNA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.

SKLON PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE – min. 3%.

NA PŘÁNÍ INVESTORA, BUDOU ROZVODY TEPLÉ A CIRKULAČNÍ VODY OPATŘENY DVOUVRSTVOVÉ ŠIŘSÍ IZOLACÍ NEŽ JE POŽIBA – OCHRANA PROTI VZNIKU LEGIONELLY.

TRASY STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A INSTALAČNÍCH ŠACHET JSOU PŘEVZATY Z DOKUMENTACE PŘEDCHOZÍ REKONSTRUKCE ČÁSTÍ OBJEKTU -> PŮVODNÍ DOKUMENTACE ZTI PRO CELÝ OBJEKT NEBYLA POSKYTNUTA.

LEŽATÉ POTRUBÍ VODOVODU BUDE VEDENO cca 150mm NAD PODHLEDEM.

VEŠKERÉ ROZVODY VODY BUDOU VYSPÁDOVANY K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM.

U DEŠŤOVÝCH SVODŮ D5 a D6 NENÍ ZŘÍZENÁ PŘESNÁ TRASA NAPOJENÍ POTRUBÍ, PROTO BYLA DODRŽENA STÁVAJÍCÍ TRASA Z PŘEDCHOZÍ REKONSTRUKCE.

STÁVAJÍCÍ HYDRANTY BUDOU ZACHOVÁNY, BUDE PROVEDENA POUZE VÝMĚNA POŽÁRNÍHO POTRUBÍ, Z PŘEDCHOZÍ DOKUMENTACE ČÁSTEČNÉ REKONSTRUKCE OBJEKTU SE PŘEDPOKLÁDÁ TYP CS2.

NÁVRH ZTI INSTALACÍ BYL ZPRACOVÁN TAK, ABY NEZASAHOVAL DO JIŽ ZREKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTÍ POKUD TO NEBUDE NUTNÉ.

PŘÍSTUP K UZAVÍRAČŮM NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDE PŘES KAZETOVÝ PODHLED.

PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY BYLY OSAZENY JEN V ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH PBŘ -> OSAZENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH MANŽET NA POTRUBÍ NUTNO KOORDINOVAT S TECHNICKOU ZPRÁVOU PBŘ.

VEŠKERÉ ČÁSTI VODOVODNÍ INSTALACE A DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNY PROFILOVANÝMI POLOŽKY Z PĚNĚNÉHO PE (např. Trubice Tubolit DG).

- ROZVOD STUDENÉ VODY: 1/2"÷12mm
  3/4"÷20mm
  1"÷4/4÷25mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY: 25mm - z důvodu ochrany proti vzniku Legionely
- ROZVOD CIRK. VODY: 25mm - z důvodu ochrany proti vzniku Legionely
- DEŠŤOVÁ POTRUBÍ: 20mm

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – POTRUBÍ HT-systém
- NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ SITECH
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ CIRKULACE – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ POŽÁRNÍ VODY – POTRUBÍ OCEL

01–17 OZNAČENÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET
D3–D6 OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČEK DEŠŤOVÉ KANALIZACE
1K OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
K3–K40 OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ STOUPAČEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
P1 OZNAČENÍ NOVÉ STOUPAČKY POŽÁRNÍHO VODOVODU

- NOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- KULOVÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT – ZÁVITOVÝ
- PPUS PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ PŘES STROPNÍ KONSTRUKCI – ODOLNOST DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (UCPHAKA, TMEL, PĚNA A POD. DLE TYPU A DIMENZE POTRUBÍ)
- ZREKONSTRUOVANÉ ČÁSTI ZTI

LEGENDA:

HL-905 – PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – podomítková verze DN50
HTM – HROZLOVÁ ZÁTKA PRO POTRUBÍ HT (75,110)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U – UMYVADLO – 550mm S KRYTÍM SÍFONU, ZU DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZRCADLO, POLIČKA, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO

UZ – UMYVADLO ZABUDOVANÉ V PRACOVNÍ LINCE – ø450mm, ZU DN40, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO

SPr – SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK 900mm – NEREZ, SVISLÝ ODTOK (ODTOK VODY min.60l/min) POLIČKY, HÁČKY NA STĚNU, SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU A DRŽÁKEM, SPRCHOVÝ ZÁVĚS S TKD A KRUHOVKY

DZ – DŘEZ JEDNODÍLNÝ 380x440mm – NEREZ – ZABUDOVANÝ V PRACOVNÍ LINCE, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZU – DN50

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský		
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Stárek	Vypracoval:	David Dorda		
Kraj: Pardubický kraj	M.Č.:	Stavba:	Investor: Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice		
Akce: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části poliklinky na lékárnu a ambulance				Formát: 14xA4	Stodolenka Tolbor tel.: 603 163 005 777 994 978
				Datum: 09/2019	
				Č.zak.: 2017-01-003	Projekt PD: DSP+DPS
Název: PŮDORYS - 2.NP				Číslo výkresu: D.1.4e.06	Měřítko: 1:50