

- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PP/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PP/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ CÍRKULACE – POTRUBÍ PP/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ ÚŽITKOVÉ VODY – POTRUBÍ PP/PN20
- STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PP
- STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ROZVODŮ ÚŽITKOVÉ VODY – POTRUBÍ PP
- STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PP
- STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ROZVODŮ TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PP
- STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ROZVODŮ CÍRKULACE – POTRUBÍ PP
- RUŠENÉ ČÁSTI ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PP
- RUŠENÉ ČÁSTI ROZVODŮ TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PP
- RUŠENÉ ČÁSTI ROZVODŮ CÍRKULACE – POTRUBÍ PP

01–18

1V–3V

P1

V1–V24

- NOVÁ STOUPAČKA POTRUBÍ VODOVODU
- STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA POTRUBÍ VODOVODU
- REDUKCE
- VYPÍNUSTECÍ KOHOUT – DN15
- KULOVÝ UZAVÍRAČÍ KOHOUT – ZÁVITOVÝ
- TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO TERMICKÉ VYVÁŽENÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY S ATESTEM NA PÍNKU VODU, NASTAVIT NA 45°C

POZNÁMKA:

VEŠKERÁ POTRUBÍ VODY BUDOU UPŘENĚM KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.


NA FRÁNI INVESTORA, BUDOU ROZVODY TEPLÉ A CÍRKULÁČNÍ VODY OPATŘENY DVOUSLOVNĚ ŠIRŠÍ IZOLACÍ NEŽ JE POTŘEBA – OCHRANA PROTI VZNIKU LEGIONELLY.

TRASY STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A INSTALAČNÍCH ŠÁCHET JSOU PŘEZNAČY Z DOKUMENTACE PŘEDCHOZÍ REKONSTRUKCE ČÁSTÍ OBJEKTU –> POUKONÍ DOKUMENTACE ZIT PRO CELY OBJEKT NEBTU OBRÍZENÁ.

VEŠKERÉ ČÁSTI VODOVODNÍ INST. POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNY PROFILOVANÝMI POUZDŘY Z PENĚNÉHO PE (např. TUBACE TUBOIT DC)

- ROZVOD STUDENÉ VODY: 1/2"–12mm
- 1"–6/4"–25mm
- 3/4"–20mm

- ROZVOD TEPLÉ VODY: 25mm – z důvodu ochrany proti vztlaku Legionelly
- ROZVOD CÍRK. VODY: 25mm – z důvodu ochrany proti vztlaku Legionelly
- ROZVOD ÚŽITKOVÉ VODY: 1/2"–12mm



AUTORENACE

Autor projektu:		Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Šlánský	Vypracoval:	David Dostál
Kraj:		Pardubický kraj MÚJ:	Silový Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje Krajská správa územního rozvoje Královská 100/II, 502 00 Pardubice
Adresa:		NPK, a.s. Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance	Fornit:	Radostava Salma Bělohorská 10/103 144 04 Praha 4
Datum:		09/2018	Č. zak.	2017-03 Super PD, DSP-OPS
Název:		PŮDORYS - 1.PP - VODOVOD	Metra:	D1.1.e - 03
				1:50