

SOUSTAVA: 3+PE+N 400V/230V, 50Hz, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
základní : samočinným odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.3
zvýšená: ochran.pospojením, uzemněním, proud.chráničem
dle ČSN 332000-7-710 -

- ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA
- VP VYROVNÁVAČ POTENCIÁLU
- ZÁSUVKA PŘIZEMNĚNÍ
- ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU
- 1,2,3,4,5,10,12 POSPOJENÍ V MÍSTNOSTI

POZNÁMKA:
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI: POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBŘS.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3: -SÍŤOVÝ ZDROJ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č.268/2011 Sb. a ČSN 730848: KABELOVÉ ROZVODY V PRO POŽÁRNÍ A EVAKUAČNÍ ZAŘÍZENÍ- OHNĚODOLNÉ KABELY

- KABELOVÉ ROZVODY NA POVRCHU
- KABELOVÉ ROZVODY POD OMÍTKOU
- DZ60x60 - TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x60
- DZ60x100 - TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x100
- DZ60x200 - TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x200
- DZ60x300 - TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x300

LEGENDA PŘIPOJENÍ POSPOJENÍ PRO VP

POZNÁMKA

Všechny míry jsou v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.
Provedení instalace v ostatních nezdrav. prostorách se řeší dle ČSN 33 2000-5-51.
Požadavky ČSN 33 2000-5-51ed 3 v místn. pro lékařské účely řeší ČSN 332000-7-710.
Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instal. el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-710, který je uveden v šestiúhelníku názvu (čísla) místností.

Typ místnosti dle ČSN 332000-7-710 Skupina

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU JE PROJEKT ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, VE KTERÉM JSOU KÓTOVÁNA PŘÍPOJNÁ MÍSTA ZAŘÍZENÍ.

SPÍNAČE BUDOU OSAZENY 120 CM NAD PODLAHOU NENÍ-LI UVEDENO JINAK
KABELY VEDENY V PODHLEDU V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH

DETAIL PŘIPOJENÍ ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PODLAHY "A"

VYROVNÁVAČ POTENCIÁLU VP
(KRABICE KO 125)

ZHOTOVENÍ VP JE TAK MOŽNO PROVÉST Z TYPOVÝCH DÍLŮ
KRABICE AK 150R NEBO AK 200R (DIETZEL-UNIVOLT)
VESTAVĚNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA DIN 35
SVORKOVNICE FELTEN-GUILLEUME KL-7 A KL-29

AUTORIZACE

Č.PARÉ

D.1.4g - ELEKTROINSTALACE

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jaroslav Pištora
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

JIKA CZ
Rezidence Šaltava
Dlouhá 101-103
Hradec Králové
777 550 375

Akce:	**NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance**	Formát:	**4XA4**
		Datum:	**08/2018**
		Č.zak.:	Stupeň PD: DPS
Název:	**1.NP- UZEMNĚNÍ**	Číslo výkresu:	**1.4g.05.1**
		Měřítko:	