

TABULKA DIMENZOVÁNÍ VZT A KLIMATIZACE

Dislokace		Vzduchotech.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
míst. čís.	název místnosti	přívod vzduchu  m3/h	odvod vzduchu  m3/h	počet osob	venkovní zátěž  kW	technologická zátěž  kW	celková tepelná zátěž  kW	poznámka k technologické tepelné zátěži
	1.NP							
	LÉKÁRNA							
1.02	UMÝVÁRNA		150				0	
1.03	VÝDEJ	275		11			0	
1.05	PŘÍPRAVNA				1,6	0,4	2	1x chladnička + 200W technologie
1.06	PŘÍJEM + SKLAD				1,7	0,6	2,3	2x chladnička + 1x PC
1.07	DMZ				1,7	0,2	1,9	1x chladnička
1.08	ŠATNA	160		8			0	
1.09	PŘÍJEM	50		2			0	
	celkem přívod	485 m3/h						
	celkem odvod	150 3m/h						
	celkem chlazení	6,2 kW						