PŮDORYS - 1.NP:



POZNÁMKA:

NÁZVY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JSOU ZMÍNĚNY VŮČI ORIENTACI – NEDOJDE K OSAZENÍ VÝROBKU, KTERÝ BUDE PRACOVAT NA JINÉM PRINCIPU.

VEŠKERÁ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY BUDOU UPEVNĚNA KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ.

SKLON PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE – min. 3%.

NA PŘÁNÍ INVESTORA, BUDOU ROZVODY TEPLE A CIRKULAČNÍ VODY OPATŘENY DVOJNÁSOBNĚ SÍLNĚJŠÍ IZOLACÍ NEŽ JE POTŘEBA – OCHRANA PROTI VZNIKU LEGIONELY.

TRASY STÁVAJÍCÍCH INSTALACÍ A INSTALAČNÍCH ŠACHET JSOU PŘEVZATY Z DOKUMENTACE PŘEDCHOZÍ REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU -> PŘEVZATÁ DOKUMENTACE ZTI PRO CELÝ OBJEKT NEBYLA POSKYTNUTA.

LEŽATÉ POTRUBÍ VODOVODU BUDE VEDENO cca 150mm NAD PODHLEDEM.

VEŠKERÉ ROZVODY VODY BUDOU VYSPÁDOVÁNY K ZÁVZDUŠŇOVACÍM PŘÍSTROJŮM.

U DEŠŤOVÝCH SVODŮ D5 a D6 NENÍ ZŘEJMÁ PŘESNÁ TRASA NAPOJENÍ POTRUBÍ, PROTO BYLA DODRŽENA STÁVAJÍCÍ TRASA Z PŘEDCHOZÍ REKONSTRUKCE.

STÁVAJÍCÍ HYDRANTY BUDOU ZACHOVÁNY, BUDE PROVEDENA POUZE VÝMĚNA POŽÁRNÍHO POTRUBÍ, Z PŘEDCHOZÍ DOKUMENTACE ZŘEJMĚ REKONSTRUKCE OBJEKTU SE PŘESPOKOJUJÍ TYP C52.

NÁVRH ZTI INSTALACÍ BYL ZPRACOVÁN TAK, ABY NEZASAHOVAL DO JIŽ ZREKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTÍ POKUD TO NEBUDE NUTNÉ.

PŘÍSTUP K UZÁVĚRŮM NA VODOVODNÍM POTRUBÍ BUDE PŘES KAŽETOVÝ PODHLED.

PROPOJOVÁNÍ MAJÍCÍCH BYLY OSAZENY JEN V ŘEŠENÝCH PROSTORÁCH PBŘ.
-> OSAZENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH MANŽET NA POTRUBÍ NUTNO KOORDINOVAT S TECHNICKOU ZPRÁVOU PBŘ.

VEŠKERÉ ČÁSTI VODOVODNÍ INSTALACE A DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ BUDOU IZOLOVÁNY PROFILOVANÝMI POUZDRY Z PĚNĚNÉHO PE (např. Trubice Tubolit DG).

- ROZVOD STUDENÉ VODY: 1/2"-13mm
  3/4"-25mm
  1"-6/4-25mm
- ROZVOD TEPLÉ VODY: 25mm – z důvodu ochrany proti vzniku Legionely
- ROZVOD CIRK. VODY: 25mm – z důvodu ochrany proti vzniku Legionely

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – POTRUBÍ HT–systém
- NOVÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ SITECH
- NOVÉ ČÁSTI DEŠŤOVÉ KANALIZACE – ODHLUČNĚNÉ POTRUBÍ SITECH
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ STUDENÉ VODY – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ TEPLÉ VODY – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ CIRKULACE – POTRUBÍ PPr/PN20
- ODVOD KONDENZÁTU OD VZT – POTRUBÍ PPr/PN20
- NOVÉ ČÁSTI ROZVODŮ POŽÁRNÍ VODY – POTRUBÍ OCEL

01–18 OZNAČENÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET
D3–D6 OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČŮ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
1V–3V OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČŮ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
1K–5K OZNAČENÍ NOVÝCH STOUPAČŮ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
K2–K23 OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ STOUPAČEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
P1 OZNAČENÍ NOVÉ STOUPAČKY POŽÁRNÍHO VODOVODU
K4U OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

- NOVÁ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- KULOVÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT – ZÁVITOVÝ

PPUs PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPU POTRUBÍ PŘES STROPNÍ KONSTRUKCI – ODOLNOST DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (UCPHAKA, TMEL, PĚNA A POD. DLE TYPU A DIMENZE POTRUBÍ)

ZREKONSTRUOVANÉ ČÁSTI ZTI

LEGENDA:

HL–900N – PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN75/110
HL–905 – PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – podomí(tková) verze DN50
HL–138H – PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S HYGIENICKÝM ADAPTÉREM

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U – UMYVADLO – 550mm S KRYTÝM SIFONU, ZU DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZRCADLO, POLIČKA, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO

U1 – UMYVADLO – 550mm S KRYTÝM SIFONU, ZU DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZRCADLO, POLIČKA, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO, SIFON S PŘÍPOJKOU PRO PRAČKU ČI MYČKU

UZ – UMYVADLO ZABUDOVANÉ V PRACOVNÍ LINCE – Ø450mm, ZU DN40, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO

UZ1 – UMYVADLO ZABUDOVANÉ V PRACOVNÍ LINCE – Ø450mm, ZU DN40, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZÁSOBNÍK RUČNÍKŮ, TEKUTÉ MÝDLO, SIFON S PŘÍPOJKOU PRO PRAČKU ČI MYČKU

WC – ZAVĚŠENÁ WC MÍSA, MONTÁŽNÍ PRVEK S NÁDRŽKOU DO STĚNY, OVLÁDACÍ DESKA ZEPŘEDU, ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU, KARTÁČOVÁ SOUPRAVA – ZAVĚŠENÁ NA STĚNU

DZ – DŘEZ JEDNODÍLNÝ 580x440mm – NEREZ – ZABUDOVANÝ V PRACOVNÍ LINCE, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE, ZU – DN50

S

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA	
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Stárek	Vypracoval:	David Dorda		
Kraj: Pardubický kraj	Měřítko:	Investor:	Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice	Studenec Tobias Okolní 101-103 Pardubice 771 00	
Akce: NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části poliklinky na lékárnu a ambulance			Formát: 14xA4		
			Datum: 09/2019		
			Č.akc.: 2017-01-003	Projekt PD: DSP+DPS	
Název: PŮDORYS - 1.NP			Číslo výkresu: D.1.4e.05	Měřítko: 1:50	