VÝŘEZ "A"



VÝŘEZ "B"



POZNÁMKA:

1. Vlivem dispozičních úprav dochází k úpravám otopného systému.
2. Podkladem pro tento návrh byla obhlídka místa a dokumentace úprav soc. zařízení z května roku 2015 zpracovaná firmou TZB KOMPLET s.r.o. Chrudim.
3. Stávající potrubí je ocelové, hlavní rozvody jsou vedeny v 1.PP (technické podlaží). Stoupačky jsou vedeny podél obvodových stěn. Přípojky otopných těles jsou vedeny volně před stěnou.
4. V místnostech dotčených úpravami jsou stávající otopná tělesa litinová článková KALOR. Otopná tělesa jsou na přívodu osazena radiátorovým ventilem. Ventily jsou osazeny termopohony, v některých místech jsou pohony z ventilů odinstalovány. Tělesa jsou na zpátečce osazena připojovacím šroubením.
5. Popisy stávajících otopných těles byly zjištěny při obhlídce místa a v PD jsou uvedeny menším písmem.
6. Upravovaná otopná tělesa budou sestavena ze stávajících demontovaných článků otopných těles. Napojena budou na přípojky, které se dle potřeby upraví. Radiátorové ventily zůstanou na otopných tělesech ponechány.
7. Stávající elektrotermické pohony demontovat a všechny radiátorové ventily osadit novými termostatickými hlavicemi. Termostatické hlavice v čekárnách, chodbách a v místnostech přístupných veřejnosti budou v provedení do veřejných prostor.
8. Nová otopná tělesa budou na rozvod připojena potrubím vedeným pod stropem ve 2.NP a ve 3.NP nad podlahou. Přípojky otopných těles jsou vedeny v drážce ve stěně, v místnosti 3.13 volně před stěnou.
9. V případě nefunkčnosti stávajících radiátorových ventilů budou armatury vyměněny za nové stejného typu a dimenze.
10. Vzhledem k úpravám otopného systému je nutné celý systém přeregulovat!
11. Nové a upravované potrubí v podhledech a drážkách ve stěnách bude tepelně izolováno dle platné legislativy.
12. Prostupy potrubí mezi požárními úseky opatřit protipožárními prostupy.
13. Budou-li během realizace zjištěny jiné skutečnosti, než jsou v PD předpokládány, bude navržené řešení upraveno po konzultaci s projektantem.

LEGENDA:

- Potrubí otopných těles – nové
- Potrubí otopných těles – stávající
- Potrubí ÚT – demontované potrubí
- Deskové otopné těleso se spodním připojením
- Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením
- Litinové článkové otopné těleso – demontované
- Litinové článkové otopné těleso s bočním připojením – úprava
- Deskové otopné těleso RADIK VENTIL KOMPAKT (označení: typ – výška x délka)
- Trubkové těleso – stávající
- Trubkové těleso KORALUX LINEAR COMFORT-M (označení: typ – výška.délka)
- Elektrický přímotop
- Hranice dispozičních úprav
- 2 — Způsob označení stoupaček ÚT

LEGENDA ARMATUR:

TV	Radiátorový ventil na tělese RADIK VK + term. hlavice
TH	Stávající radiátorový ventil s novou termostatickou hlavicí
THX	Stávající radiátorový ventil s novou termostatickou hlavicí v provedení pro veřejné prostory
TPV	Radiátorový ventil HEIMEIER V-exact II, DN 15, přímý, + termostatická hlavice
PŠ	Radiátorové připojovací šroubení DN 15, přímé
DPŠ	Dvojité radiátorové šroubení HEIMEIER Vekotec, přímé, DN15, uzavíratelné
DRŠ	Dvojité radiátorové šroubení HEIMEIER Vekotec, rohové, DN15, uzavíratelné
MLX	Radiátorový ventil HEIMEIER Multilux, DN 15, rohový, + termostatická hlavice



AUTORIZACE

Č.PARÉ

PROJEKT
Projektová kancelář
Ing. Vladimír Koutník
Librantice 52 IČO: 11014440
503 46 Třebechovice p.O.
tel: 495431402
E-mail: kplib@volny.cz
www.volny.cz/kplib

18041

VYTÁPĚNÍ

Autor projektu:	Ing. Jiří Slánský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský
Zodpovědný projektant:	Ing. Vladimír Koutník	Vypracoval:	Ing. Markéta Hajná
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Svitavy	Investor:	**Krajský úřad Pardubického kraje Komenského nám. 125, Pardubice**

JIKA CZ s.r.o.
Rezidence Šatlava
Dlouhá 101-103
Hradec Králové
777 550 375

Akce: **NPK a.s. - Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance**		Formát:	6x A4
		Datum:	**07/2018**
		Č.zak.: 2017-01-003	Stupeň PD: DPS
Název: **PŮDORYS 2.NP**		Číslo výkresu: **D.1.4a.03**	Měřítko: **1:100**