

Legenda přístrojů :

	RMS1	ROZVADĚČ RMS1
	HOP	HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ - PROPOJENÍ CYA 25 ŽŽ
		JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A / 230V IP20
		DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A /230V IP20
		DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 16A /230V IP 20
	1	VEDENÍ TAŽENO V LIŠTĚ 18x13
	2	VEDENÍ TAŽENO V STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM ŽLABU
	3	PARAPETNÍ KANÁL NA STĚNU PK 160x65D
		ZDROJ PRO SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ (STÁVAJÍCÍ)
		OSOUŠEČ (STÁVAJÍCÍ)
		STOUPACÍ VEDENÍ


Základní údaje :

Napětová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 norem souvisejících :
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím
Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje
Doplňková ochrana - proudovým chráničem

Elektroinstalace provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou dle ČSN 33 2000-5-52 ed2

I. ETAPA

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> ELEKTRO-SYCHRA <small>Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jihlavského 233 602 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</small></div>	
DAVID TOMAN	ING. PETR ŠEJDA	ING. PETR ŠEJDA		
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun, Dolní Třešňovec 17,18, 563 01			
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice			
STAVBA SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE				
OBSAH	SILNOPROUD 1.NP		FORMÁT	10xA4
			DATUM	03/2018
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	18013
			MĚŘÍTKO	1 : 50
			ČÍSLO VÝKRESU	E–508