

TYP PROVEDENÍ:	RZG-N-2S28
KRYTÍ:	IP40
ROZMĚRY:	362x436x104
DĚLENÍ:	-
NÁTĚR:	RAL 9003
OBSLUHA:	-
PŘÍVOD (Y):	SPODEM
VÝVODY:	NAHORU

Proudová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-S


Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí  
dle ČSN 33 200-4-41 ed.2:

Základní ochrana – izolací živých částí a krytím

Ochrana při poruše – automatickým odpojením od zdroje,  
ochranným pospojováním

Doplňková ochrana – proudovým chráničem

## II. ETAPA

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><p><b>ELEKTRO-SYCHRA</b></p><p><b>Elektro-Sychra, spol. s r.o.</b> Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</p></div>	
DAVID TOMAN	ING. PETR ŠEDAJ	ING. PETR ŠEDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun, Dolní Třešňovec 17,18, 563 01			
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice			
STAVBA <b>SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN — REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE</b>			FORMÁT	A4
			DATUM	03/2018
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	18013
OBSAH <b>ROZVADĚČ RPC2</b>			MĚŘÍTKO	1 : 50
			ČÍSLO VÝKRESU	E—531

