



MÍSTNOST Č.	NÁZEV
16	SKLAD TĚL. NÁČINÍ
17	KABINET TĚL. VÝCHOVY
18	ŠATNA - MUŽI
19	ŠATNA - ŽENY
20	CHODBA
21	POSILOVNA
22	KABINET
23	UČEBNA MECHANIZACE

Legenda přístojů :

	ROZVADĚČ
	HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ - PROPOJENÍ CYA 25 ŽŽ
	JEDNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A / 230V IP20
	DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A /230V IP20
	DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 16A /230V
	VOLNÝ VÝVOD

Základní údaje :

Napětová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 norem souvisejících :  
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím  
Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje  
Doplňková ochrana - proudovým chráničem

Elektroinstalace provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou dle ČSN 33 2000-5-52 ed2

I. ETAPA

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	 Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz	
DAVID TOMAN	ING. PETR ŠEDAJ	ING. PETR ŠEDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	LANŠKROUN, Dolní Třešňovec 17,18, 563 01			
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice		FORMÁT	10xA4
STAVBA	SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			DATUM 03/2018
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	18013
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH	SILNOPROUD PŘÍSTAVBA K TĚLOCVIČNĚ			ČÍSLO VÝKRESU E–511