



Legenda přístrojů :

	RMS3	ROZVADĚČ RMS3
	RPC1	ROZVADĚČ RPC1
	RPC2	ROZVADĚČ RPC2
	R-AJ	ROZVADĚČ R - AJ (STÁVAJÍCÍ)
	HOP	HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ - PROPOJ CYA 25 ŽŽ
		JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A / 230V IP20
		DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A /230V IP20
		DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 16A /230V IP 20
	1	PARAPETNÍ KANÁL NA STĚNU PK160x65D
	2	TRASA V PODLAŽE TRUBKOU EN 1232
	3	PARAPETNÍ KANÁL NA STŮL PK 120x55D
		ZDROJ PRO SPLACHOVÁNÍ PISOÁRŮ (STÁVAJÍCÍ)
		OSOUŠEČ (STÁVAJÍCÍ)
		STOUPACÍ VEDENÍ

Základní údaje :

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 norem souvisejících :
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím
Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje
Doplňková ochrana - proudovým chráničem

Elektroinstalace provedena kabely CYKY, uloženými pod omítkou dle ČSN 33 2000-5-52 ed2

II. ETAPA

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
DAVID TOMAN	ING. PETR ŠEDAJ	ING. PETR ŠEDAJ
MÍSTO VÝSTAVBY	Lanškroun, Dolní Třešňovec 17,18, 563 01	
INVESTOR	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	
STAVBA	SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
OBSAH	SILNOPROUD 3.NP	
ELEKTRO-SYCHRA		
Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 485 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz		
FORMÁT	10xA4	
DATUM	03/2018	
STUPEŇ	DPS	
ČÍSLO ZAKÁZKY	18013	
MĚŘÍTKO	1 : 50	
ČÍSLO VÝKRESU	E-517	