DEFINICE STANDARDŮ

Svítidlo typ A

Kruhové LED svítidlo, "čočka" včetně elektronického předřadníku, provedení pro přisazenou montáž.

Základna	: lakovaný plech, bílá
Kryt	: opálový plast
průměr	: 300 mm
výška	: 105 mm
Příkon	: 15 W
Výkon	: 1100 lm
barva světla	: 3000K
podání barev	: 80%
IP	: 20

Svítidlo typ B

LED panel, hliníkový rámeček, širokoúhlý opálový kryt

délka	: 600mm
šířka	: 600mm
příkon	: 230V/50W
výkon	: 5800 lm
barevná teplota	: 3000K
podání barev	: Ra 80
výbava	: Al rámeček pro přisazenou montáž, el. předřadník
IP	: 20





Svítidlo typ C

LED panel, hliníkový rámeček, širokoúhlý opálový kryt

délka	: 600mm
šířka	: 600mm
příkon	: 230V/33W
výkon	: 4000 lm
barevná teplota	: 3000K
podání barev	: Ra 80
výbava	: Al rámeček pro přisazenou montáž, el. předřadník
IP	: 20

Svítidlo typ D

LED panel, hliníkový rámeček, širokoúhlý opálový kryt

délka	: 600mm
šířka	: 600mm
příkon	: 230V/50W
výkon	: 5800 lm
barevná teplota	: 3000K
podání barev	: Ra 80
výbava	: Al rámeček pro přisazenou montáž, el. předřadník
IP	: 44

Vzhled a křivky svítivosti jsou u svítidel B, C a D totožné.

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Mgr. Petr Šroll	Mgr. Petr Šroll	Ing. Helena Byžovská	číslo zakázky:	Z18108
			datum:	11/2018
			měřítko:	

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**	formátů:	2xA4
zakázka:	**Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice stavební úpravy sociálního zařízení**	změna:	
objekt:	SO 01 - Sociální zařízení	část: D EL	č. přílohy: 06
díl:	D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace		č. výtisku:
výkres:	**Definice standardů**		