

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 842/2019/HDM-Pce

Vyřizuje/linka

Pardubice
29.01.2019

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, doručené dne 16.1.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení - **Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy sociálního zařízení**, ul. Do Nového 1131, 530 03 Pardubice, st. p. č. 504/3, k.ú. Pardubice.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení - Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy sociálního zařízení, ul. Do Nového 1131, Pardubice **s o u h l a s í**.

Odůvodnění:

Dne 16.1.2019 byla na KHS Pardubice doručena žádost investora stavby Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby ke stavebnímu povolení - Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy sociálního zařízení, ul. Do Nového 1131, Pardubice. Zpracovatel PD - projektová organizace astalon s.r.o., Hůrka 54, Pardubice, IČ: 27542009.

Předmětem předložené projektové dokumentace jsou stavební úpravy sociálního zařízení ve stávající budově SPŠE, Do Nového 1131, Pardubice, a to v 1.NP a 2. NP, které využívá Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola a ve 3. NP - prostory SPŠE.

Stávající prostory sociálních zařízení v 1., 2. a 3. NP budou vybourány. Nové příčky budou tvořeny pórobetonovými příčkovkami, které budou vyzděny do snížené výšky 2250 mm. Stěny budou opatřeny štukovou omítkou, keramickým obkladem, popř. nátěrem do výšky 1800mm od podlahy. V prostorech úklidových komor – do výšky 1500mm. Výměna či úprava oken není předmětem PD.


Dispozice: **1. NP - WC dívky:** m.č. 1.01 - předsíň se 2 umyvadly a přívodem T+S vody, 1.03 - 2 kabiny WC, 1.07 - sprcha, bidet, umyvadlo, lehátko; **WC chlapci:** 1.10 - předsíň se 2 umyvadly a přívodem T+S vody, 1.11 - 4 pisoárová stání, 1.12 - 2 kabiny WC, 1.13 WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, m.č. 1.05 - místnost pro skladování úklidových prostředků, 1.06 hygienické zařízení pro ženy - předsíň se 2 umyvadly, 2 kabiny WC, m.č. 1.09 - úklidová komora s osazenou výlevkou a přívodem T+S vody;

2. NP - dtto 1. NP, pouze v m. č. 2.03 budou 3 kabiny WC pro dívky, m. č. 2.04 bude vybavena pouze sprchou. WC pro muže - m.č. 2.06 předsíň, 2 kabiny WC.

3.NP - WC dívky: předsíň se 2 umyvadly, 3 kabiny WC, kabina se sprchou, která bude mít dveře otočené k oknu, které bude opatřeno folií; WC chlapci: předsíň se 3 umyvadly, 3 kabiny WC, 6 pisoárů, kabina se sprchou, která bude mít dveře otočené k oknu, které bude opatřeno folií, ostatní prostory - WC pro pedagogy, úklidová komora, sklad úklidových prostředků a WC pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - dtto 1. a 2. NP.

Podlaha - vinyl. Větrání - přirozené okny a pomocí nově osazených ventilátorů a rozvodů s výduchem do fasády objektu.




MUDr. Dagmar Švadlenková

ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Příloha:

PD - 11/2018