

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Č.j.: HSPA-33-216/2018-Šk

Pardubice 15. října 2018

Počet listů: 1

Příloha(y): 1+1sv

Emil Faltejsek
Dukelských hrdinů 345
563 01 Lanškroun

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje: kpt. Ing. Romana Škrabálková, tel. 950570354, fax 950570105,
e-mail romana.skrabalkova@pak.izscr.cz

Název stavby: **Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu
ZM a ubytovny**

Místo stavby: **k.ú. Ústí nad Orlicí, stavební parcela č. 1685**

Stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Steré Město, 530 02
Pardubice**

Předložená dokumentace: **stavební řízení**

Zpracovatel: **Ing. Tomáš Friš, číslo ČKAIT 0700871, datum 08/2018**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30. srpna 2018 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky: *1. Pruh v úrovni založení vnějšího zateplení bude splňovat požadavky čl. 3.1.3.3 ČSN 73 0810.*


Odůvodnění:

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Emil Faltejsek, číslo ČKAIT 0601661, datum).

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.




kpt. Ing. Romana Škrabálková
vrchní komisař
oddělení stavební prevence, KČ a ZPP
HZS Pardubického kraje
Krajské ředitelství