

# Výkaz materiálu

akce:

Materiál

**Budova skladu ZM a ubytovny Nemocnice Ústí nad Orlicí**  
**Uzemnění a bleskosvod**

Charakteristika

Doporučený typ

M.j.

Počet

Cena/mj

Celkem

Pozn.

## Uzemnění a bleskosvod

Doporučené typy materiálů určují minimální požadovaný standard, který je nutno dodržet. Doporučené typy výrobků lze nahradit obdobnými výrobky jiných výrobců

Náklady na likvidaci historického elektrošrotu jsou uvedeny v rámci ceny daného zařízení!

1	vodič uzemňovací	FeZn pr. 10	m	155	Tremis
2	vodič uzemňovací pr. 8mm zinkovaný	Fezn pr. 8	m	195	
3	alternativně lano 50				
4	podpěra vedení do zdiva na hmoždinku vč. vrutu	PV1P 55p (PV1h)	ks	25	Tremis
5	podpěra vedení na plochou střechu vč. nástavce	PV21c+VS100	ks	150	Tremis
6	svorka spojovací s příložkou	SSp	ks	17	Tremis
7	svorka univerzální	SU	ks	8	Tremis
8	svorka univerzální s příložkou	SUa	ks	6	Tremis
9	svorka křížová	SK	ks	5	Tremis
10	svorka připojovací	SP	ks	2	Tremis
11	svorka zkušební	SZB	ks	7	Tremis
12	svorka pro okapové žlaby	SOc	ks	3	Tremis
13	svorka na okapní trouby provedení pozink	ST	ks	2	Tremis
14	ochranný úhelník 2m	OU2	ks	5	Tremis
15	držák ochranného úhelníku s vrutem	DUDa-27	ks	10	Tremis
16	štítek označovací		ks	6	Tremis