



B1 - B6 - elektrický akumulární ohřevač vody 160l/2000W.

SO1, SO2 - světelné obvody pro sociálky (chlapci,dívky)1.-3.N.P.

CY6 - vodič pro pospojování el. boilerů

HR hlavní rozvaděč objektu

○ stoupací vedení kanalizace k WC v 1.- 3.N.P.

----- drátěný pozinkovaný kabelový žlab (100/50, 50/50) uchycený do stropu nad trubkami

Vnější vlivy: dle ČSN 332000-4-41,ed.2,Z1  
a ČSN 332000-5-51,ed.3  
prostory nebezpečné ( BA2 -šatny suterén)

Napěťová soustava: 3NPE,50Hz,AC,230/400V TNS

Elektroinstalace provedena kabely CYKY a vodiči CY  
uloženými v drátěných kabelových žlábech pod stropem.

Gymnázium a SOŠ Přelouč  
Rekonstrukce sociálního zařízení  
Obránců míru 1025, Přelouč  
Projektant: Eisner Ladislav  
Datum: IX.2018  
Elektroinstalace 1.P.P  
č.v. 18/0917