



LEGENDA ZDRAVOTNÍ TECHNIKY

- WC KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, NÁDRŽKA POD OMÍTKOU
U UMYVADLO DITURVITOVÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERII
U1 UMYVÁTKO DITURVITOVÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERII
SK SPRCHOVÝ KOUT S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERII
VL VÝLEVKKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERII
DR JEDNODÍLNÝ NEREZOVÝ DŘEZ V KUCHYŇSKÉ LENCE SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERII
H HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D 25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DELKY 30,0 m

- STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
--- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
--- CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm
--- STUDENÁ VODA ZMĚKČENÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM, TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE tl.13,0 mm

NAPOJIT V KANÁLU POD PODLAHOU
PŘÍVEDENO Z OBJEKTU "B"
TEPLÁ VODA DN 40
CIRKULACE DN 25

astalon Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009 DIČ: CZ27542009	projektovat: Petr Zelenka	vypracovat: Petr Zelenka	kontrolovat: Petr Zelenka	dokumentace: DPS
	stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	zakázka: Modernizace stravovacího zařízení Střední školy chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem	datum: 09/2018	číslo zakázky: Z170801
objekt: SO 01 - Kuchyně	měřítko: 1:50	formátů: 4xA4	změna:	datum: 09/2018
díl: D.1.4 - Zařízení zdravotně technických instalací	výkres: VODOVOD - SCHÉMA	č. přílohy: 05	č. výřisku: D	č. přílohy: 05