


TABULKA MÍSTNOSTÍ	
OZN.	ÚČEL
M.1.01	SÍŇ, CHODBA, SCHODY
M.1.02	SCHODIŠTĚ SKLEP
M.1.03	EXPozICE 1 - VSTUP
M.1.04	EXPozICE 2 - MALBY
M.1.05	EXPozICE 3 - MALBY
M.1.06	PROSTOR POD SCHODY
M.1.07	WC PERSONÁL, ÚKLID
M.1.08	KUCHYŇKA
M.1.09	SKLAD
M.1.10	WC VEŘEJNOST
M.1.11	PROSTOR PRO KOTEL
M.1.12	EXPozICE 4



Potrubií Ø1" svedeno 0,8 m nad podlahu a zavedeno do M.1.11 (Původní napojení stávajícího kotle bude zrušeno)

Plynový kondenzační kotel–viz ÚT; 25,0 kW; 3,2 m3/hod; Kulový kohout DN 1"; Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu vyvedeno nad střechnu dle ČSN 734201

POZNÁMKY :

Montáž musí odpovídat G 70401,93401,ČSN EN 1775.

Hlavní architekt : prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Na Břevní pláni 1180/44, Praha 4	
Zpracovatel části/odp.projektant : KIP s.r.o. Litomyšl,Touloucovo nám.156/Ing.Pavel Jirčáček	
Název části : D.1.4.6 Rozvod plynu	
Investor :	Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice
Akce :	Obec : Litomyšl, T.Novákové 75
REKONSTRUKCE OBJEKTU PORTMONEUM RM V LITOMYŠLI	Měřítko : 1:50
	Profese : Rozvod plynu
	Stupeň : Projekt pro PS
	Formát : 2A4
Příloha :	
PŮDORYS 1 N.P.	
Datum : 02/2019	
Číslo přílohy : D.1.4.6.b-01	