

Jiří Zdražil
Dašická 1727
530 03 Pardubice

Vaše značka: žádost

Naše značka: 092/16

Vyřizuje: Miloslav Houdek

Telefon: 724303244

Fax: 467043854

E-mail: mhoudek@eop.cz

Datum: 18.4.2016

vyjádření k existenci sítí

Název stavby	Realizace úspor energie - Střední průmyslová škola potravinářství a služeb, Náměstí republiky 116
Projektant	Jiří Zdražil
Předložená část PD (SO)	Situace
Číslo projektu	2406/2015
Datum zpracování PD	02/2015
Stupeň projektu	DSP
Investor	Pardubický kraj
Číslo vyjádření EOP:	092/16

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP)

Do předložené situace bylo orientačně zakresleno:


- sekundární potrubí předizolované v zemi

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP. Křížující sítě uložit v místech křížení do chrániček.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 813 nebo 800 100 841 (dispečer EOP).
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841.

- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti uvažované akci nemáme námitek

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zpracovat do stavebního povolení.



 Elektrárny Opatovice, a.s.
 provoz SZT Pardubice
 K Cihelně 562, 530 09 Pardubice

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 584.

Telefon: *466 843 111, *467 043 111
 Fax: *466 536 030

IČO: 45534292
 DIČ: CZ45534292

Bankovní spojení:
 KB Pardubice 3607561/0100


ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

V zájmovém území se nachází rozvodné tepelné zařízení ve vlastnictví nebo správě Elektrárny Opatovice, a.s. provozu soustavy zásobování teplem.


- primární potrubí - horkovodní kanál
- primární potrubí - předizolované v zemi
- primární potrubí - nadzemní horkovod
- parovod
- sekundární potrubí - teplovodní kanál
- sekundární potrubí - předizolované v zemi
- sekundární potrubí - nadzemní teplovod
- silový kabel - sdělovací kabel


- předávací stanice s připojenými inženýrskými sítěmi
Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení musí stavebník zajistit jeho vytýčení.

V případě, že dojde k jeho poškození, musí být tato skutečnost neprodleně oznámena dispečerovi na tel. 800 100 841. Vlastník zařízení je oprávněn požadovat náhradu takto vzniklé škody. Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců ode dne vystavení.

Vyjádření dne: 17.4.16 č.: 092 Podpis: Houdek

0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ ≡ 220,35 m.n.m.



	vypracoval	Jiří Zdražil, Ing. Patrik Boguaj	zak. č.	2406/2015
	ověřil	Ing. Patrik Boguaj	stupeň	DSP
	stavebník	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125 530 02 Pardubice - Staré Město	datum	02/2016
stavba			formát	3x A4
Realizace úspor energie - Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice Náměstí republiky 116, 531 14 Pardubice			měřítko	1:500
obsah			část	č. výkresu
SITUACE			C.	C

