



**Legenda:** Všechny prostupy stěnami mezi požárními úseky budou utěsněny certifikovaným protipožár.tmelem!  
Přesné typy zařizovacích předmětů určí investor.

- U** Nástěnné keramické umyvadlo standartní, umyvadlová zápachová uzávěrka DN40, 2x rohový ventil DN15, umyvadlová stojánková páková tlačítková baterie směšovací s perlátorem, bez otevírání odpadu – dodávka a montáž ZTI
- S** Sprcha (sprchový kout) standartní (s keramickou vaničkou), 900x900mm, sprchová zápachová uzávěrka DN50, komplet s příslušenstvím, zápachová uzávěrka DN50, kanalizační přívzdušňovací ventil DN50, baterie sprchová podomítková tlačítková směšovací–vše dodávka a montáž ZTI
- KI** Klozet keramický standartní závěsný, klozetová zápachová uzávěrka DN100, 1x rohový ventil DN15, klozet vč. příslušenství, záchodové prkénko, předstěnový instalační systém pro závěsné klozety, vše dodávka a montáž ZTI
- P** Pisoarový záchodek automatický s infračerveným senzorem, zápachová uzávěrka pisoárová DN50, 1x rohový ventil DN15, vše dodávka a montáž ZTI
- PK** Plynový kotel kondenzační nástěnný Q=21,2kW,vč.přísl.,zápachová uzávěrka pro pl.kotel DN50, 1x ventil DN15 vše dodávka a montáž ZTI
- TUV** Nepřímotopný bojler teplovodní s 1 topnou spirálou stacionární objem 300litrů,vč.příslušenství, zápach.uzávěrka DN50,3kul.kohout DN25, 1xpět.klapkaDN25,3xvypoušt.kohout DN15, 1x cirkulační čerpadlo TUV, vše D+M ZTI
- D** Dřez jednoduchý s NEREZ konstrukcí stolu, 1x dřezová zápachová uzávěrka DN50, 2x rohový ventil DN 15, dřezová stojánková páková baterie směšovací s perlátorem – dodávka a montáž ZTI
- VI** Výlevka keramická standartní, na podlahu (425 x 500mm) bílá, vč. odnímatelné plastové mříže, spodní odpad s příslušenstvím, zápachová uzávěrka DN50, výška nástěnky 1100mm, vše dodávka a montáž ZTI

## Potrubí:

- Potrubí studené pitné vody (S), systém PPR3 PN10, návleková izolace v podlaže tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm PPR3 CLASSIC S5 SDR11 PN10, dle ČSN EN ISO15874, DIN8077, DIN8078
- Potrubí teplé vody (T), systém PPR3 PN16, návleková izolace v podlaže tl. 5 a 9 mm, ve zdi tl. 5 a 9 mm PPR3 CLASSIC S5 SDR11 PN20, dle ČSN EN ISO15874, DIN8077, DIN8078!
- Potrubí cirkulace teplé vody (C), systém PPR3 PN16, návleková izolace v podlaže tl. 5 a 9 mm, ve zdi tl. 5 a 9 mm PPR3 CLASSIC S5 SDR11 PN20, dle ČSN EN ISO15874, DIN8077, DIN8078

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	HIP	Michal KADLEC	
Michal KADLEC		Michal KADLEC	Ing.David KARBULKA	Tovární 1112, 53701 CHRUDIM	
INVESTOR:		Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		+420 603234527, kadlec.tzb@gmail.com	
MÍSTO STAVBY:		ul.Kpt.Poplera č.p.272,na pozem.p.č.4020/5,k.ú.V.Mýto		FORMÁT	5 A4
STAV.ÚPRAVY OBJEKTU VOŠS A SŠS V.MÝTO		v ul.Kpt.Poplera 272, na poz.p.č.4020/5, k.ú.V.Mýto		DATUM	04.2019
D.1 Dokumentace stavebního objektu		D.1.4.1. Zdravotní technika (ZTI)		ÚČEL	DOS
D.1.4.1. Zdravotní technika (ZTI)		D.1.4.1.3. VODOVOD		MĚŘÍTKO	---
D.1.4.1.3. VODOVOD		D.1.4.1.3. VODOVOD		Č.ZAKÁZKY	---
D.1.4.1.3. VODOVOD		D.1.4.1.3. VODOVOD		ZMĚNA	---
D.1.4.1.3. VODOVOD		D.1.4.1.3. VODOVOD		ČÍSLO KOPIE	---
D.1.4.1.3. VODOVOD		D.1.4.1.3. VODOVOD		ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
D.1.4.1.3. VODOVOD		D.1.4.1.3. VODOVOD		D.1.4.1.3. VODOVOD	D.1.4.1.3. VODOVOD