

Obdrželi jsme od uchazeče elektronickou žádost o dodatečné informace v tomto znění :

Dobrý den,

ještě bychom potřebovali upřesnit, jaký asfaltový šindel bude aplikován. Ve výkazu výměr je uveden - šindel živičný obdélník oxidovaný asfalt s minerálními plnidly a pod ním je dále uvedena položka – pás izolační z modifikovaného asfaltu. Neměl by tedy být i šindel z modifikovaného asfaltu, který má daleko lepší parametry. Prosíme o bližší specifikaci šindele.

Děkuji za pochopení.

Odpověď zadavatele :

V rozpočtovém programu je položka živičný šindel obdélník, která se po exportování do výkazu výměr změnila dle vyhlášky o zadávání veřejných zakázek tak, že je uveden jen popis, který zůstal ve výkazu výměr a nevíme si této nesrovnalosti. Proto souhlasíme s návrhem tazatele a je nutné upřesnit tuto položku a to tak, že šindel bude z modifikovaného asfaltu, který bude v místě lepení minimálně 3 mm silný. Šindele budou celoplošně lepeny. Šindel bude mít záruku 30 let.