



Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha
107	ŠATNA ŽENY	6
108	PŘEDSÍŇ + SPRCHA ŽENY	7,4
109	WC ŽENY	1,39
110	PŘEDSÍŇ MUŽI	4,9
111	PISOÁRY	5,7
112	WC MUŽI	1,43
113	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5,21
114	PŘEDSÍŇ	2,97
115	SPRCHY MUŽI	11,54

LEGENDA:

- ⊗

SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ZAPUŠTĚNÝ, ŘÁZENÍ 1

8 KS
- ⊗

EL "A"

PŘISAZENÉ LED SVÍTLIDLO KRUHOVÉ, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT 35W, 3000lm, 3000K, IP20

10 KS
- ⊗

EL "B"

PŘISAZENÉ LED SVÍTLIDLO, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, PR.375mm 27W, 2400lm, 3000K, IP20

2 KS
- ⊗

V

ODTAHOVÝ VENTILÁTOR S DOBĚHEM, OVL.SPÍNAČEM OSVĚTLENÍ DODAVKA DLE PROJEKTU VZDUCHOTECHNIKY

4 KS

ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY-J 3x1,5 POD OMÍTKOU. PŘÍVOD BUDE PROVEDEN Z ROZVADEČE UMÍSTĚNÉHO V DÍLNĚ (M.Č.1.28). OSVĚTLENÍ BUDE PROVEDENO PŘISAZENÝMI LED SVÍTLIDLY. OVLÁDÁNÍ RUČNĚ SPÍNAČI BUDOU PŘIPOJENY ODTAHOVÉ VENTILÁTORY S DOBĚHEM. OVLÁDÁNÍ BUDE PROVEDENO SPOLEČNĚ SPÍNAČI OSVĚTLENÍ

Napěťová soustava: 3+N+PE 400/230V 50Hz TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšené dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Petr Hasenöhrl		Ing. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: U Stadionu 897/11a, 568 02 Svítavy, p.č. st. 1343, 651		Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Akce:		Formát: A3	
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Svítavy, budova dopravní zdravotní služby		Datum: 1/2019	
Objekt: SO 02 Vnitřní úpravy		Stupeň: DPS	
Výkres: SO 02 - D.1.4.1 SILNOPROUDÉ INSTALACE		Zakáz. č.: 180605	
ELEKTROINSTALACE		Měřítko: 1:50	
Č. v.		SO02-D.1.4.1.2	