

POZNÁMKA : PRO PROVEDENÍ MONTÁŽE JE NUTNÉ ZPRACOVAT PROVEDACÍ DOKUMENTACI

UZEMNĚNÍ

UZEMNĚNÍ



ZKOUŠEBNÍ SVORKA



SVORKA SPOJOVACÍ (SR03, SR02, SS)

STROJENÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ PROVEDENÝ PÁSKEM FeZn 30/4
PÁSEK POLOŽIT V SOUBĚHU S BETONOVÝM ZÁKLADU A V URČENÝCH
MÍSTECH VYTÁHNOU DRÁT FeZn ϕ 10mm NAD TERÉN DO VÝŠKY 2m
PÁSKY V ZÁKLADU DLE POTŘEBY DOPLNIT SVORKAMI SR02

ZEMNÍČÍ VEDENÍ – DRÁT FeZn ϕ 10mm
V URČENÝCH MÍSTECH VYTÁHNOU DRÁT FeZn ϕ 10mm NAD TERÉN DO
DO VÝŠKY 2m.

LEGENDA :

- PROVEDENÍ UZEMNĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33-2000-5-54, ČSN EN 62305 – 3, 4
- ODPOR OBVODOVÉHO ZEMNÍČE BY NEMĚL PŘESÁHNOUT HODNOTU 10 ohmů
- ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ JE PROVEDEN Z PÁSKU FeZn 30/4mm ULOŽENÉ VE VÝKOPU V ZEMĚ V HLoubCE 80cm, DO NOSITĚ ZEMNÍ NIKOLU DO NÁKŮŽKY
- ZEMNÍČÍ PÁSEK BUDE ZALIT DO BETONU KOLMO (NA STOKATO) SPRÁVNOU POLOHU
- ZAJISTIT PŘED ZALITÍM BETONEM DISTANČNÍM DRŽÁKEM PÁSKY
- SPOJE PÁSKU V ZÁKLADU ZVÝJIT (2 x SVORKA) A PŘED ZALITÍM ZAJISTIT OCHRANOU PROTI KOROZI
- PŘÍPADNĚ ARMOVÁNÍ PILOTŮ, POPŘ. ARMOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE VODNĚ


A PŘIPOJENO K ZEMNÍČÍ SOUSTAVĚ OBJEKTU.

VÝKOP JE ZKOUŠEBNÍ SVORKA A K TUBĚ, POPŘ. K TUBĚ BUDE PŘIPOJEN DRÁTEM FeZn ϕ 10mm POMOCÍ SVOREK


PROTI KOROZI MIN. 30cm NA KAŽDOU STRANU

– VÝŠE ZKOUŠEBNÍCH SVOREK OD ZEMĚ NEBO TERÉNU 1,5 m – 1,8 m

– PÁSEK FeZn (DRÁT) NA ROZHRANÍCH BETON/ZEMNINA/VZDUCH OPATŘIT PŘED ZALITÍM DODATEČNOU OCHRANOU



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL	<div>PROXION</div> <div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KAPACITA, s.r.o.</div> <div>HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD</div> <div>tel. 491 433 158 fax. 491 487 785</div>	
SINC s.r.o.	SINC s.r.o.	VLASTISLAV VLACH	ING. R. HUBKA			
STAVEBNÍK	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE					
MÍSTO STAVBY	CHRUĐIM, PIŠŤOVY, p.p.č.1879/1 a 1879/4 v k.ú. CHRUĐIM					
AKCE TRANSFORMACE DOMOVĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATINANY III					STUPEŇ	PpSP
					DATUM	X/2013
OBJEKT SO-01 DVOUBÝTOVÝ DŮM DÍL ELEKTROINSTALACE					ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	18/13
					ARCHIVNÍ ČÍSLO	407
OBSAH					FORMÁT	2 x A4
					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
U Z E M N Ě N Í					1:100	EL-7