



## POZNÁMKA:

NOVÝ TŘÍSLOŽKOVÝ KOMINOVÝ PRŮDUCH BUDE VEDEN (PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍ SPALINOVÉ CESTY) V PŮDORYSNÉ POLOZE STÁVAJÍCÍHO KOMINOVÉHO PRŮDUCHU, VE STÁVAJÍCÍM OCHRANNÉM (UPRAVENÉM) DÍLU STÁVAJÍCÍ OCHRANNÝ DÍL BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI UPRAVEN VZHLEM K MENŠÍ DIMENZI PRŮDUCHU STEJNÝM ZPŮSOBEM BUDE UPRAVENA HORNÍ ČÁST OCHRANNÉHO DÍLU NUTNO ZAJISTIT VODOTĚSNOST SPOJENÍ OCHRANNÉHO DÍLU S NOVÝM KOMINOVÝM PRŮDUCEM NUTNO ZAJISTIT UZEMNĚNÍ SPALINOVÉ CESTY

NAVRŽEN TŘÍSLOŽKOVÝ KOMINOVÝ PRŮDUCH DN 300 Z TĚCHTO MATERIÁLŮ:

- VLOŽKA Nr. 1,5 mm TŘ. 17349
- TEPELNÁ IZOLACE LSP AI 50 mm
- OPLÁŠTĚNÍ Nr. 0,5 mm TŘ. 17240 IIIId S LEŠTĚNÝM POVRCHEM

VNITŘNÍ KOUŘOVOD BUDE ZHOTOVEN JAKO TŘÍSLOŽKOVÝ, Z TĚCHTO MATERIÁLŮ:

- VLOŽKA Nr. 1 mm TŘ. 17349
- TEPELNÁ IZOLACE LSP AI 50 mm
- OPLÁŠTĚNÍ Nr. 0,5 mm TŘ. 17240 IIIId S LEŠTĚNÝM POVRCHEM

PROVEDENÍ KOUŘOVODŮ BUDE PROVEDENO DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, DLE OSAZENÍ KOTLE PRO VLASTNÍ REALIZACI JE NUTNO ZPRACOVAT KONSTRUKČNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI

## STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	M. KASTNER <i>Kastner</i>	ODPOV. PROJEKTANT	M. KASTNER <i>Kastner</i>	KASTNER PROJEKCE VYTÁPĚNÍ NERUDOVA 912, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mkastner@volny.cz, tel. 775616213	
INVESTOR:	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. PARDUBIČKY, KYJEVSKÁ 44, 530 03 PARDUBICE				
STAVBA NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. CHRUDECKÁ NEMOCNICE, VÁCLAVSKÁ 570, CHRUDECK REKONSTRUKCE KOTELNY A VÝMĚNA PARNÍHO KOTLE				ČÍSLO ZAKÁZKY	1219/0
				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	5/2019
				FORMÁT A4	4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU NÁVRH SPALINOVÉ CESTY - ŘEZ A-A1				ČÁST A.1.2	Č. VÝKRESU A 4