



PLYNOVÉ AUTOMATICKÉ SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ
 KOMPLETNÍ DODÁVKA DODAVATELE KOTLE
 A NÍZKO EMISNÍHO HOŘÁKU–VYHOVUJÍCÍ EMISÍM
 VČETNĚ HLAVNÍHO UZÁVĚRU DN 25
 DIMENZE PLYNOVÉHO POTRUBÍ DN 25
 REGULACE VÝKONU
 AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ HOŘÁKU
 AUTOMATICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU TĚSNOSTI
 KOMPLETNÍ PLYNOVÁ REGULAČNÍ ŘADA
 HOŘÁK JE VYBAVEN KOMPLETNÍ AUTOMATIKOU
 SE VŠEMI ZABEZPEČOVACÍMI PRVKY
 PLYNOMĚR S PŘÍMÝM UKAZATELEM, S DÁLKOVÝM SNÍMÁNÍM A PŘENOSEM DAT
 DO VIZUALIZACE BCO ZDROJE TEPLA
 PŘIPOJOVACÍ KABEL MEZI PLYNOMĚREM A BCO
 MONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE DETAILNÍ DOKUMENTACE
 A MONTÁŽNÍCH POKYNŮ DODAVATELE ZDROJE TEPLA

PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

VEDOUcí PROJEKTANT	M. KASTNER <i>Kastner</i>	ODPOV. PROJEKTANT	M. KASTNER <i>Kastner</i>	KASTNER PROJEKCE VYTÁPĚNÍ NERUDOVA 912, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mkastner@volny.cz, tel. 775616213	
INVESTOR:	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. PARDUBIČKY, KYJEVSKÁ 44, 530 03 PARDUBICE			ČÍSLO ZAKÁZKY	1219/0
STAVBA	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. CHRUDECKÁ NEMOCNICE, VÁCLAVSKÁ 570, CHRUDECKÁ REKONSTRUKCE KOTELNY A VÝMĚNA PARNÍHO KOTLE			DRUH PROJEKTU	DPS
NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA SPALOVACÍHO ZAŘÍZENÍ			DATUM	5/2019
				FORMÁT A4	3
				MĚŘITKO	
				ČÁST	Č. VÝKRESU
				D.1.4	POZ 4