



LEGENDA ZAŘÍZENÍ ER

	Evakuační ústředna dle EN 54-16, celkový výkon 1200W	1 ks
	Stropní/násěnný reproduktor na povrch certifikát EN54-24, 6W	173 ks
	Mikrofonní stanice pro evakuační hlášení certifikát EN54-16, 8zón	1 ks
	Storkovnicová krabice EI30DP1 montáž na povrch	
---	1-CXKH-V180-O 2x2.5, B2ca,s1,d0 - připojení jednotlivých zón	
---	trasa funkční za požáru 45min.	
---	SSKFH-V180 5x2x0.8, B2ca, s1, d0 - připojení mikrofonní stanice	
---	trasa funkční za požáru 45min.	

Vypracoval :		Zodp.projektant :		Hlavní projektant :	
ING.ŠAFÁŘ		ING.ŠAFÁŘ			
Země : ČR		Obec : VYSOKÉ MÝTO			
Investor : Vysokomýtská nemocnice p.o. IČO 71207856					
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271					
NOVÉ PO SCHODIŠTĚ, PBŘ OBJEKTU					
ul. Žižkova p.č. 1700 a 1699/3 Vysoké Mýto					
Objekt : ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE A EVAKUAČNÍ ROZHLAS					
Obsah : LEGENDA A SCHÉMA ER					
Měřítko: 1:100		Příloha: 08			

ING. VLASTIMIL ŠAFÁŘ

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO

silnoproudé rozvody,

sčítací rozvody, EPS, EZS, MaR

565 43 Záměsk 48

mobíl: 605 149 766

e-mail: safar.elektro@seznam.cz