

Místnosti 2.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha(m2)	OSV./Lx/	PROSTORY	DRUH MÍSTNOSTI DLE ČSN 332140
201	SCHODIŠTĚ	12,12	100	NORMÁLNÍ	——
202	CHODBA	51,25	100	NORMÁLNÍ	——
203	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,75	200	NORMÁLNÍ	10
204	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24	200	NORMÁLNÍ	——
205	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,00	100	NORMÁLNÍ	——
206	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,75	200	NORMÁLNÍ	10
207	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24	200	NORMÁLNÍ	——
208	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24	200	NORMÁLNÍ	——
209	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,75	200	NORMÁLNÍ	10
210	1-LŮŽKOVÝ POKOJ	12,04	200	NORMÁLNÍ	10
211	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,20	200	NORMÁLNÍ	——
212	1-LŮŽKOVÝ POKOJ	10,23	200	NORMÁLNÍ	10
213	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,11	200	NORMÁLNÍ	——
214	POKOJ 2-LŮŽKOVÝ	17,05	200	NORMÁLNÍ	10
215	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	2,98	200	NORMÁLNÍ	——
216	POKOJ 2-LŮŽKOVÝ	16,49	200	NORMÁLNÍ	10
217	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	2,98	200	NORMÁLNÍ	——
218	POKOJ 2-LŮŽKOVÝ	16,50	200	NORMÁLNÍ	10
219	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	2,98	200	NORMÁLNÍ	——
220	SANITACE-POUŽITÉ PRÁDLO	5,12	100	NORMÁLNÍ	——
221	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,50	200	NORMÁLNÍ	10
222	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24	200	NORMÁLNÍ	——
223	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24	200	NORMÁLNÍ	——
224	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,50	200	NORMÁLNÍ	10
225	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,50	200	NORMÁLNÍ	10
226	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,28	200	NORMÁLNÍ	——
227	BEZBARIÉROVÉ WC	3,98	200	NORMÁLNÍ	——
228	PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY	7,65	300	NORMÁLNÍ	——
229	CHODBA	41,35	100	NORMÁLNÍ	——
		331,26 m2			

LEGENDA – VIZ V.Č.7

LEGENDA SVÍTIDEL

A	6 *	236-EP Interiérové – podhledové, M600, plexi kryt
B	9 *	236-EP,1h Interiérové – podhledové, M600, plexi kryt
C	14 *	418-EP Interiérové – podhledové, M600, plexi kryt
D	6 *	224-EP Interiérové – přisazené nebo závěsné, plexi kryt
E	22 *	T5-249-EP Interiérové – přisazené nebo závěsné, plexi kryt
F	3 *	T5-254-EP Interiérové – přisazené nebo závěsné, vysoce lesklá parabolická mřížka
N1	3 *	Nouzové 8W,IP40,1HOD. s piktogramem
N2	2 *	Nouzové 8W,IP65,1HOD. bez piktogramu

POPIS KABELŮ Z RS02:
RS02-1- CXKH-R 5Cx10-PŘÍVOD Z RH
RS02-CY16ZŽ-UZEMNĚNÍ Z RH/HOP
L1-L8-8x1-CXKH-R /CYKY/ 3Jx1.5-SVĚTELNÉ OBVODY
SB2-SB5-4xCXKH-R/CYKY/ 20x1.5-OVL.TLAČÍTKA OSVĚTLENÍ
M9-M12-4x1-CXKH-R/CYKY/ 3Jx1.5-VENTILÁTORY PRO SOC.ZAŘÍZENÍ
L13,L14-2x1-CXKH-R/CYKY/ 3Jx1.5-SVĚTELNÉ OBVODY NOUZ.OSV.
M16-1-CXKH-R/CYKY/3Jx1.5- POHONY ŽALUZIÍ V JÍDELNĚ
R17-1-CXKH-R 3Jx1.5- SIGNALIZAČNÍ PANEL MED.PLYNŮ
Z21-Z28-8x1-CXKH-R 3Jx2.5- ZÁSUVKOVÉ VÝVODY DO RAMP
Z29-Z42-14x1-CXKH-R/CYKY/ 3Cx2.5- ZÁSUVKOVÉ VÝVODY 230V,16A
EH45-1-CXKH-R/CYKY/ 3Cx2.5- EL.OSOUŠEČ RUKOU
Z46-1-CXKH-R 5Jx2.5- ZÁSUVKA 400V,16A PRO MYČKU

KABELY 1-CXKH-R BUDOU POUŽITY V TRASE NAD PODHLEDEM
V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ

OBJEKT **1D- SO 01 - BUDOVA**

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ING. JAN GABRHEL
		ZODP. PROJEKTANT	JOSEF LOPOUR
VYPRACOVAL J.LOPOUR	MÍSTO STAVBY ZA KOPEČKEM 353, 56401 ŽAMBERK		DATUM 10/2013
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č. 2739-62
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARE
STAVBA **ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ**			
VÝKRES **ROZVODY ELEKTRO 2.NP**	MĚŘÍTKO 1:50	PROFESE 1D.1.4 ELEKTROINSTALACE	Č.VÝKR. 1D.1.4-9