

LEGENDA

	TOPNÁ VODA REGULOVANÁ 70 °C
	VRATNÁ VODA REGULOVANÁ 55 °C
ITV	INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ (W 30x1,5)
RVTM	ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL SE SROUBENÍM A PŘEDNASTAVENÍM PRO OTOPNÁ TĚLESA ZE STŘEDOVÝM PŘÍVODEM +TERMOSTATICKÁ HLAVICE (W 30x1,5) +SVISNÉ SROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚTNÉ CU POUZDRO
RTV/PTV	ROHOVÝ/PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S předvolitelnými +TERMOSTATICKÁ HLAVICE (W 30x1,5) +SVISNÉ SROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚTNÉ CU POUZDRO
RSV/PSV	ROHOVÝ/PŘÍMÉ REGULOVATELNÉ SROUBENÍ DVOJITÉ s předvolitelnými +SVISNÉ SROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚTNÉ CU POUZDRO
RŠ/PŠ	ROHOVÝ/PŘÍMÉ REGULOVATELNÉ SROUBENÍ JEDNODUCHÉ s předvolitelnými +SVISNÉ SROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚTNÉ CU POUZDRO
OZ	ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA
ROV/PROV	PŘÍMÝ/ROHOVÝ AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
KV	KOMPENZAČNÍ VOJNÁ-OCELOVÝ KOMPENZÁTOR
HYGIEN	OZNAČENÍ OTOPNÉHO TĚLESA V PROVEDENÍ DO PROSTOR S VYSOKÝMI NÁROKY NA HYGIENU
SANIT	OZNAČENÍ OTOPNÉHO TĚLESA V UPRAVÉ PRO LEPŠÍ SANITKU A ČIŠTĚNÍ

LEGENDA ARMATUR

10	KULOVÝ KOHOUT PRO OT G 1/2"
11	KULOVÝ KOHOUT PRO OT G 3/4"
12	KULOVÝ KOHOUT PRO OT G 1"
13	???
14	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT G 1/2"
15	STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU PODPĚRNÝ DN 15 průtok 95 kg/h, nastavení 4,8 otáčením ve vratném potrubí
16	STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU PODPĚRNÝ DN 15 průtok 185 kg/h, nastavení 4,8 otáčením ve vratném potrubí
17	STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU PODPĚRNÝ DN 20 průtok 285 kg/h, nastavení 2,8 otáčením ve vratném potrubí
18	STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU PODPĚRNÝ DN 20 průtok 175 kg/h, nastavení 3,8 otáčením ve vratném potrubí
19	STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU PODPĚRNÝ DN 20 průtok 150 kg/h, nastavení 3,8 otáčením ve vratném potrubí
20	STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU PODPĚRNÝ DN 20 průtok 250 kg/h, nastavení 5,2 otáčením ve vratném potrubí
21	STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU PODPĚRNÝ DN 20 průtok 370 kg/h, nastavení 6,8 otáčením ve vratném potrubí
22	STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU PODPĚRNÝ DN 20 průtok 250 kg/h, nastavení 4,3 otáčením ve vratném potrubí
23	ROHOVÝ AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

UPOZORNĚNÍ

1) PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDOU pr.dm.15x1, 18x1
2) ZDOLAVÉ POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VRZ DIMENZE POTRUBÍ (IS IZ 203–TL. 20 mm
TEP-IZOLACE TL.6 a 10 MM – POTRUBÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z PE
TEP-IZOLACE TL.25,30 a 40 MM – POTRUBÍ IZOLPOUZDRO Z MINERÁLNÍ KLÁDEN. s hliník.fólií
PĚDA HEAKLE NA ÚHELNÍ AL
3) VZDUŠNOST OTOPNÝCH TĚLES OD STĚNY MIN.45 mm.
4) PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A ŠROUBENÍ PROVÁDĚT DLE ZÁRUKNÝCH PODKLADŮ VÝROBCE TECHNICKÝCH ARMATUR !!!
5) POTRUBÍ V PROSTUPECH VE STROPĚ A VE ZDECH OPATŘIT DLE CHRÁNIČKOU

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ,OTOPNÝCH TĚLES, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S CHLEDEM NA VEŠKERÝ PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL IČO: 15036499
INSTALAČNÍ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOLSTOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL
tel.466 614 224, 466 614 225

STAVEBNÍ ZADAVATEL	ing. JAN GABRIEL
ZODP.PROJEKTANT PROFESE	ing. LUBOR SAUER
PROJEKTANT	ing. LUBOR SAUER
DATUM	10/2015
ČÍSLO ZAKÁZKY	2739-42
STUPEŇ	PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKAZ ZHOTOVITELE
OKRES	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENDOVO NÁM. 125, PARDUBICE
STAVBA	ALBERTINUM ZÁMEREK – MODERNIZACE PLICNÍHO LUŽKOVÉHO ODDĚLENÍ OLOMOUCKÉHO PEC VČETNĚ PŘÍSTAVOVÉHO VYBAVENÍ
OBJEKT	SCHÉMA ZAPOJENÍ-VĚTEV VYTÁPĚNÍ
STUPEŇ	–
PROFESE	10 1.6 VYTÁPĚNÍ
LIST	10 1.6-7