
ŘEZ C - C
M 1:25
ŘEZ D - D
M 1:25
LEGENDA ARMATUR
(11) KULOVÝ KOHOUT PRO ÚT G 3/4"
(12) KULOVÝ KOHOUT PRO ÚT G 1"
(13) KULOVÝ KOHOUT PRO ÚT G 6/4"
(14) VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT G 1/2"
(25) STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU FODRN DN 25 pražce 300 kg/h, nastavení ve vratném potrubí
(26) STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU FODRN DN 25 pražce 3000 kg/h, nastavení ve vratném potrubí
(27) ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ G 1/2"
(28) ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ G 1"
(29) ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ G 6/4"
(30) FILTR ZÁVITOVÝ G 6/4"
(31) AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL G 1/2"
(32) TEPLOMĚR (0 až 120 °C) + NÁMĚREK M 20x1,5
(33) TLAKOMĚR (0 až 0,6 MPa) + NÁMĚREK M 20x1,5
SKK STRAKOŠ KULOVÝ KOHOUT
ST STRAKOŠ FILTR
STTV STRAKOŠ TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM
ST STRAKOŠ TEPLOMĚR
SM STRAKOŠ MANOMETR
LEGENDA – ústřední vytápění
STOPNÁ VODA REGULOVANÁ 70 °C POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
VRATNÁ VODA REGULOVANÁ 55 °C POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
} MĚDĚNÉ POTRUBÍ PLASTOVÉ
STOPNÁ VODA REGULOVANÁ 70 °C POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ
VRATNÁ VODA REGULOVANÁ 55 °C POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ
} MĚDĚNÉ POTRUBÍ PLASTOVÉ
STOPNÁ VODA REGULOVANÁ 65 °C POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ NEBO V PODLAZE
VRATNÁ VODA REGULOVANÁ 45 °C POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ NEBO V PODLAZE
} MĚDĚNÉ POTRUBÍ PLASTOVÉ
ITV INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL s TERMOSTATICKOU HLAVICÍ (M 30x1,5)
RVTM ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL SE ŠIKMÝM A PŘÍMOSTATICKÝM PRO STOPNÁ TĚLESA SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM +TERMOSTATICKÁ HLAVICE (M 30x1,5) +SVORNÍK ŠROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚNÉ CU POUZDRO
RTV/PTV ROHOVÝ/PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL s přednastavením +TERMOSTATICKÁ HLAVICE (M 30x1,5) +SVORNÍK ŠROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚNÉ CU POUZDRO
RSV/PSV ROHOVÝ/PŘÍMÉ REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ SVĚTLÉ s přednastavením +SVORNÍK ŠROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚNÉ CU POUZDRO
RS/PS ROHOVÉ/PŘÍMÉ REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ JEDNOCESTNÉ s přednastavením +SVORNÍK ŠROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚNÉ CU POUZDRO
OZ ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA
AOV/RAOV PŘÍMÝ/ROHOVÝ AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
KV KOMPENZAČNÍ VOLNÁNÁ+ZOOM KOMPENZÁTOR
P.B. PEVNÝ BOD – TŘMEN PRO PEVNÝ BOD CU POTRUBÍ, PODPORU ZHOTOVIT Z OCEL.PROFILU
PU POTRUBÍ BUDE V PROSTUPECH ZDMI NEBO STROPY PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNO ODOLNOSTÍ min.45 MINUT
HYGIEN OZNAČENÍ OTOPNÉHO TĚLESA V PROVEDENÍ DO PROSTOR S VYSOKÝMI NÁROKY NA HYGIENU
SANIT OZNAČENÍ OTOPNÉHO TĚLESA V OPRAVĚ PRO LEPŠÍ SANITACI A ÚKLID
UPOZORNĚNÍ
1) PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDOU prům.15x1, 18x1.
2) IZOLACE POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VČ OMEZCE POTRUBÍ (15 IZ 20)=TL 20 mm
TEP.IZOLACE TL.6 a 10 MM – POTRUBNÍ IZOLACNÍ POUZDRO Z PE
TEP.IZOLACE TL.25,30 a 40 MM – POTRUBNÍ IZOLACNÍ POUZDRO Z MINERÁLVLÁKEN s hliník.fólií TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2
3) VZDÁLENOST OTOPNÝCH TĚLES OD STĚNY MIN.65 mm.
4) PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A ŠROUBENÍ PROVÁDĚT DLE ZNAČNÝCH FOKTNÍ VÝROBCE TĚCHTO ARMATUR !!!
5) POTRUBÍ V PROSTUPECH VE STROPĚ A VE ZDECH OPATŘIT CU CHRÁNIČKOU
6) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAZE MÍSTNOSTÍ, KTERÝCH POTRUBÍ PROCHÁZÍ.
7) PROSTUPY PRO POTRUBÍ VE STROPECH PROVEDET V DUTINOVÝCH PANELU TAK, ABY NEBYLA PORUŠENA VÝZTUŽ STROPNÍ KONSTRUKCE !!! PROSTUPY PROVADĚT VRTÁNÍM !! NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU. JE ZAKÁZÁNO PROSTUPY STROPY A ZDMI PROVADĚT VYSEKÁVÁNÍM !!
PROSTUPY STROPEM PROVEDT O cca 20 mm VĚTŠÍ, PO OSAZENÍ POTRUBÍ A CHRÁNIČKY PROSTUP POŽÁRNĚ UTĚSNIT !!
8) VE VRNICE VYCHOZÍCÍ ROZVODY ZTI, MEDICÁLNÍ PLYNY A ELEKTRO PRO KOORDINACI.
9) V MÍSTĚ OSAZENÍ REGULAČNÍCH A UZAVÍRACÍCH ARMATUR BUDE V ZAVÝTOVANÉ (PODHLEDOU) OSAZEN REVIZNÍ OTVOR PRO PŘÍPADNOU KONTROLU A MANIPULACI.
10) PŘED MONTÁŽÍ !! V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI STAVBA, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO, MEDICÁLNÍ PLYNY.
PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍOTOPNÝCH TĚLES, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYSÁHNĚ !!!
POZNÁMKA
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDAVÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL IČO: 15036499
PROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL
STAVBA: ZA KOPEČKEM 353, ŽAMBERK
VYPRACOVAL: ing. LIBOR SAUER
KONZ.ZAKÁZKY: ing. JAN GABRIEL
ZODP.PROJEKTANT PROFESE: ing. LIBOR SAUER
DATUM: 10/2015
ČÁST: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE
ZAK.Č.: 2739-62
MĚŘÍTKO: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE
STAVBA: ALBERTINUM ŽAMBERK – MODERNIZACE PLICNÉHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTAVOVÉHO VÝSAHNĚNÍ
STUPEŇ: PUDORYS ÚT 1.NP +0,000 m
MĚŘÍTKO: 1:50
PROFESE: ÚT 1.6 VYTÁPĚNÍ
ČÍSLO: ÚD 1.6-4
Místnosti 1.NP
Č. | Název místnosti | Plocha[m2] | Vnitřní TEPLOTA
001 | CHODBA | 11,35 | 22°
002 | CHODBA | 10,47 | 22°
003 | CHODBA | 7,77 | 22°
004 | MYCÍ MÍSTNOST | 7,81 | 22°
005 | CHODBA | 2,23 | 22°
006 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
007 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
008 | CHODBA | 2,23 | 22°
009 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
010 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
011 | CHODBA | 2,23 | 22°
012 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
013 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
014 | CHODBA | 2,23 | 22°
015 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
016 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
017 | CHODBA | 2,23 | 22°
018 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
019 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
020 | CHODBA | 2,23 | 22°
021 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
022 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
023 | CHODBA | 2,23 | 22°
024 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
025 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
026 | CHODBA | 2,23 | 22°
027 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
028 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
029 | CHODBA | 2,23 | 22°
030 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
031 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
032 | CHODBA | 2,23 | 22°
033 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
034 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
035 | CHODBA | 2,23 | 22°
036 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
037 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
038 | CHODBA | 2,23 | 22°
039 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
040 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
041 | CHODBA | 2,23 | 22°
042 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
043 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
044 | CHODBA | 2,23 | 22°
045 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
046 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
047 | CHODBA | 2,23 | 22°
048 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
049 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
050 | CHODBA | 2,23 | 22°
051 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
052 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
053 | CHODBA | 2,23 | 22°
054 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
055 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
056 | CHODBA | 2,23 | 22°
057 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
058 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
059 | CHODBA | 2,23 | 22°
060 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
061 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
062 | CHODBA | 2,23 | 22°
063 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
064 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
065 | CHODBA | 2,23 | 22°
066 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
067 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
068 | CHODBA | 2,23 | 22°
069 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
070 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
071 | CHODBA | 2,23 | 22°
072 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
073 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
074 | CHODBA | 2,23 | 22°
075 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
076 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
077 | CHODBA | 2,23 | 22°
078 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
079 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
080 | CHODBA | 2,23 | 22°
081 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
082 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
083 | CHODBA | 2,23 | 22°
084 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
085 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
086 | CHODBA | 2,23 | 22°
087 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
088 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
089 | CHODBA | 2,23 | 22°
090 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
091 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
092 | CHODBA | 2,23 | 22°
093 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
094 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
095 | CHODBA | 2,23 | 22°
096 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
097 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
098 | CHODBA | 2,23 | 22°
099 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
100 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
101 | CHODBA | 2,23 | 22°
102 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
103 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
104 | CHODBA | 2,23 | 22°
105 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
106 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
107 | CHODBA | 2,23 | 22°
108 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
109 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
110 | CHODBA | 2,23 | 22°
111 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
112 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
113 | CHODBA | 2,23 | 22°
114 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
115 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
116 | CHODBA | 2,23 | 22°
117 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
118 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
119 | CHODBA | 2,23 | 22°
120 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
121 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
122 | CHODBA | 2,23 | 22°
123 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
124 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
125 | CHODBA | 2,23 | 22°
126 | ZÁZEMÍ | 2,83 | 22°
127 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
128 | CHODBA | 2,23 | 22°
Místnosti 2.NP
Č. | Název místnosti | Plocha[m2] | Vnitřní TEPLOTA
201 | CHODBA | 11,35 | 22°
202 | CHODBA | 10,47 | 22°
203 | 2-LŮŽKOVÝ POKOJ | 16,75 | 22°
204 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,24 | 24°
205 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | 15°
206 | 2-LŮŽKOVÝ POKOJ | 16,75 | 22°
207 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,24 | 24°
208 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,24 | 24°
209 | 2-LŮŽKOVÝ POKOJ | 16,75 | 22°
210 | 1-LŮŽKOVÝ POKOJ | 9,24 | 22°
211 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,20 | 24°
212 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,20 | 24°
213 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,11 | 24°
214 | 1-LŮŽKOVÝ POKOJ | 11,05 | 22°
215 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,28 | 24°
216 | 2-LŮŽKOVÝ POKOJ | 16,75 | 22°
217 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,28 | 24°
218 | 2-LŮŽKOVÝ POKOJ | 16,50 | 22°
219 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,28 | 24°
220 | SANITNÍ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 9,51 | 22°
221 | 2-LŮŽKOVÝ POKOJ | 16,50 | 22°
222 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,24 | 24°
223 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,24 | 24°
224 | 2-LŮŽKOVÝ POKOJ | 16,50 | 22°
225 | 2-LŮŽKOVÝ POKOJ | 16,50 | 22°
226 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PERSONÁLU | 3,28 | 24°
227 | BIOMEDICKÉ WC | 3,98 | 22°
228 | PRACOVNA SÍMOVÉ SESTRY | 7,85 | 22°
229 | CHODBA | 41,76 | 22°
UPOZORNĚNÍ
1) PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDOU prům.15x1, 18x1.
2) IZOLACE POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VČ OMEZCE POTRUBÍ (15 IZ 20)=TL 20 mm
TEP.IZOLACE TL.6 a 10 MM – POTRUBNÍ IZOLACNÍ POUZDRO Z PE
TEP.IZOLACE TL.25,30 a 40 MM – POTRUBNÍ IZOLACNÍ POUZDRO Z MINERÁLVLÁKEN s hliník.fólií TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2
3) VZDÁLENOST OTOPNÝCH TĚLES OD STĚNY MIN.65 mm.
4) PŘEDNASTAVENÍ TERMOSTATICKÝCH VENTILŮ A ŠROUBENÍ PROVÁDĚT DLE ZNAČNÝCH FOKTNÍ VÝROBCE TĚCHTO ARMATUR !!!
5) POTRUBÍ V PROSTUPECH VE STROPĚ A VE ZDECH OPATŘIT CU CHRÁNIČKOU
6) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAZE MÍSTNOSTÍ, KTERÝCH POTRUBÍ PROCHÁZÍ.
7) PROSTUPY PRO POTRUBÍ VE STROPECH PROVEDET V DUTINOVÝCH PANELU TAK, ABY NEBYLA PORUŠENA VÝZTUŽ STROPNÍ KONSTRUKCE !!! PROSTUPY PROVADĚT VRTÁNÍM !! NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU. JE ZAKÁZÁNO PROSTUPY STROPY A ZDMI PROVADĚT VYSEKÁVÁNÍM !!
PROSTUPY STROPEM PROVEDT O cca 20 mm VĚTŠÍ, PO OSAZENÍ POTRUBÍ A CHRÁNIČKY PROSTUP POŽÁRNĚ UTĚSNIT !!
8) VE VRNICE VYCHOZÍCÍ ROZVODY ZTI, MEDICÁLNÍ PLYNY A ELEKTRO PRO KOORDINACI.
9) V MÍSTĚ OSAZENÍ REGULAČNÍCH A UZAVÍRACÍCH ARMATUR BUDE V ZAVÝTOVANÉ (PODHLEDOU) OSAZEN REVIZNÍ OTVOR PRO PŘÍPADNOU KONTROLU A MANIPULACI.
10) PŘED MONTÁŽÍ !! V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNÁ KOORDINACE S PROFESEMI STAVBA, ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO, MEDICÁLNÍ PLYNY.
PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍOTOPNÝCH TĚLES, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYSÁHNĚ !!!
POZNÁMKA
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDAVÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL IČO: 15036499
PROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL
STAVBA: ZA KOPEČKEM 353, ŽAMBERK
VYPRACOVAL: ing. LIBOR SAUER
KONZ.ZAKÁZKY: ing. JAN GABRIEL
ZODP.PROJEKTANT PROFESE: ing. LIBOR SAUER
DATUM: 10/2015
ČÁST: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE
ZAK.Č.: 2739-62
MĚŘÍTKO: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE
STAVBA: ALBERTINUM ŽAMBERK – MODERNIZACE PLICNÉHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTAVOVÉHO VÝSAHNĚNÍ
STUPEŇ: PUDORYS ÚT 2.NP +3,400 m
MĚŘÍTKO: 1:50
PROFESE: ÚT 1.6 VYTÁPĚNÍ
ČÍSLO: ÚD 1.6-5
LEGENDA – ústřední vytápění
STOPNÁ VODA REGULOVANÁ 70 °C POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
VRATNÁ VODA REGULOVANÁ 55 °C POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE
} MĚDĚNÉ POTRUBÍ PLASTOVÉ
ITV INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL s TERMOSTATICKOU HLAVICÍ (M 30x1,5)
RVTM ROHOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL SE ŠIKMÝM A PŘÍMOSTATICKÝM PRO STOPNÁ TĚLESA SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM +TERMOSTATICKÁ HLAVICE (M 30x1,5) +SVORNÍK ŠROUBENÍ PRO CU TRUBKY +OPĚNÉ POUZDRO PRO CU TRUBKY
RTV/PTV ROHOVÝ/PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL s přednastavením +TERMOSTATICKÁ HLAVICE (M 30x1,5) +SVORNÍK ŠROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚNÉ CU POUZDRO
RSV/PSV ROHOVÉ/PŘÍMÉ REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ SVĚTLÉ s přednastavením +SVORNÍK ŠROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚNÉ CU POUZDRO
RS/PS ROHOVÉ/PŘÍMÉ REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ JEDNOCESTNÉ s přednastavením +SVORNÍK ŠROUBENÍ PRO CU TRUBKY, OPĚNÉ CU POUZDRO
OZ ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA
AOV/RAOV PŘÍMÝ/ROHOVÝ AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
KV KOMPENZAČNÍ VOLNÁNÁ+ZOOM KOMPENZÁTOR
P.B. PEVNÝ BOD – TŘMEN PRO PEVNÝ BOD CU POTRUBÍ, PODPORU ZHOTOVIT Z OCEL.PROFILU
PU POTRUBÍ BUDE V PROSTUPECH ZDMI NEBO STROPY PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNO ODOLNOSTÍ min.45 MINUT
HYGIEN OZNAČENÍ OTOPNÉHO TĚLESA V PROVEDENÍ DO PROSTOR S VYSOKÝMI NÁROKY NA HYGIENU
SANIT OZNAČENÍ OTOPNÉHO TĚLESA V OPRAVĚ PRO LEPŠÍ SANITACI A ÚKLID
LEGENDA ARMATUR
(11) KULOVÝ KOHOUT PRO ÚT G 3/4"
(12) KULOVÝ KOHOUT PRO ÚT G 1"
(13) KULOVÝ KOHOUT PRO ÚT G 6/4"
(14) VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT G 1/2"
(25) STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU FODRN DN 25 pražce 300 kg/h, nastavení ve vratném potrubí
(26) STATICKÝ REGULÁTOR PRŮTOKU FODRN DN 25 pražce 3000 kg/h, nastavení ve vratném potrubí
(27) ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ G 1/2"
(28) ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ G 1"
(29) ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ G 6/4"
(30) FILTR ZÁVITOVÝ G 6/4"
(31) AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL G 1/2"
(32) TEPLOMĚR (0 až 120 °C) + NÁMĚREK M 20x1,5
(33) TLAKOMĚR (0 až 0,6 MPa) + NÁMĚREK M 20x1,5
SKK STRAKOŠ KULOVÝ KOHOUT
ST STRAKOŠ FILTR
STTV STRAKOŠ TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM
ST STRAKOŠ TEPLOMĚR
SM STRAKOŠ MANOMETR
1 TEPLOMĚRNÁ OSÁHOVÉ ČERPADLO G 1", ELEKTRONICKY REGULOVATELNÉ PŘÍKONY (230 V/50 HZ)
LEGENDA POTRUBÍ
POTRUBÍ OCELOVÉ – OTOPNÁ VODA 90 °C } STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
POTRUBÍ OCELOVÉ – VRATNÁ VODA 70 °C
POTRUBÍ OCELOVÉ – OTOPNÁ VODA 70 °C } STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
POTRUBÍ OCELOVÉ – VRATNÁ VODA 55 °C
POTRUBÍ MĚDĚNÉ – OTOPNÁ VODA max 90 °C } NOVÉ POTRUBÍ
POTRUBÍ MĚDĚNÉ – VRATNÁ VODA 70 °C
POTRUBÍ MĚDĚNÉ – OTOPNÁ VODA 70 °C } NOVÉ POTRUBÍ
POTRUBÍ MĚDĚNÉ – VRATNÁ VODA 55 °C
PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍOTOPNÝCH TĚLES, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYSÁHNĚ !!!
POZNÁMKA
PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDAVÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL IČO: 15036499
PROJEKTOVÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL
STAVBA: ZA KOPEČKEM 353, ŽAMBERK
VYPRACOVAL: ing. LIBOR SAUER
KONZ.ZAKÁZKY: ing. JAN GABRIEL
ZODP.PROJEKTANT PROFESE: ing. LIBOR SAUER
DATUM: 10/2015
ČÁST: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE
ZAK.Č.: 2739-62
MĚŘÍTKO: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE
STAVBA: ALBERTINUM ŽAMBERK – MODERNIZACE PLICNÉHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTAVOVÉHO VÝSAHNĚNÍ
STUPEŇ: SCHÉMA ZAPOJENÍ-ÚPRAVY PŘÍDAVSTANICE SCHÉMA ZAPOJENÍ-VĚŽEV VZDUCHOTECHNIKY
MĚŘÍTKO: –
PROFESE: ÚT 1.6 VYTÁPĚNÍ
ČÍSLO: ÚD 1.6-6
STRAKOŠ TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ AMELIZOVANÉHO ROZVODU STOPNÉ VODY BUDE DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVOU Z MINERÁLNÍCH VLAKEN S AL FÓLÍ