


Místnosti 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha(m2)
201	SCHODIŠTĚ	12,12
202	CHODBA	51,25
203	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,75
204	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24
205	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,00
206	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,75
207	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24
208	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24
209	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,75
210	1-LŮŽKOVÝ POKOJ	12,04
211	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,20
212	1-LŮŽKOVÝ POKOJ	10,23
213	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,11
214	POKOJ 2-LŮŽKOVÝ	17,05
215	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	2,98
216	POKOJ 2-LŮŽKOVÝ	16,49
217	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	2,98
218	POKOJ 2-LŮŽKOVÝ	16,50
219	HYG. ZAŘÍZENÍ POKOJE	2,98
220	SANITACE-POUŽITÉ PRÁDLO	5,12
221	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,50
222	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24
223	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,24
224	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,50
225	2-LŮŽKOVÝ POKOJ	16,50
226	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ POKOJE	3,28
227	BEZBARIÉROVÉ WC	3,98
228	PRACOVNA STANIČNÍ SESTRY	7,65
229	CHODBA	41,35
		331,26 m2

ZNAČKY POŽADAVKŮ A ZAŘÍZENÍ

- N 1.8-IV popis požárního úseku
- R 15 DP1 požární odolnost dělicí konstrukce
- EI 30 DP1 požární odolnost stropu
- východ na volné prostranství
- směr úniku
- ▲ přenosný hasicí přístroj PHP 13A
- ▲ přenosný hasicí přístroj PHP 21A
- ▲ přenosný hasicí přístroj PHP CO₂ 55B
- (H) vnitřní hydrantový systém (nástěnný)
- (B) chráněná úniková cesta (typ B)

OBJEKT 1D- SO 01 - BUDOVA

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. JAN GABRHĚL	
		ZODP. PROJEKTANT ING. JAN GABRHĚL	
VYPRACOVAL ING. PETR ABSOLON	MÍSTO STAVBY ZA KOPEČKEM 353, 56401 ŽAMBERK		DATUM 10/2013
STUPEŇ PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č. 2739-62
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE			Č.PARÉ
STAVBA ALBERTINUM ŽAMBERK - MODERNIZACE PLICNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ			
VÝKRES PBŘ-2.NP	MĚŘÍTKO 1:100	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. 1D.1.3.3