


LEGENDA

- DRÁT AlMgSi 8mm NA PODPĚRÁCH
- PLÁSEK FeZn 4x30mm,RESP.DRÁT FeZn 10mm
- JT – AKTIVNI BLESKOSVOD 15
Rp=25m,H=4m
- SZ – ZKUŠEBNÍ SVORKA
- SR03 – SPOJOVACÍ SVORKA DRÁT-PLÁSEK
- SO – OKAPOVÁ SVORKA
- SS – SPOJOVACÍ SVORKA
- SP1 – PŘIPOJOVACÍ SVORKA

MAX.PŘECHODOVÝ ZEMNÍ ODPOR UZEM.SOUSTAVY
NEMÁ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 5 OHMŮ!

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO
POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ O JEJICH
VYTČENÍ A DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ!

 KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TODOLVOVA 15, 281 01 LITOMÝŠL		VEDOUcí ZÁKAZNÍK ING. JAN GABRIEL	
VÝKRESOVÁK JLOPOUR		ZODP. PROJEKTANT JOSEF LOPOUR	
STUPĚŇ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		DATUM 10/2013	
INVESTOR PARDUBICKÝ KRÁL, KOMENSKÉHO NAM. 126, PARDUBICE		ZÁK. Č. 2739-42	
STAVBA ALBERTINIUM ZÁMBERK – MODERNIZACE DLUHODOBĚ		CENA	
PÉČE VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ			
VÝKRES BLESKOSVOD, UZEMNĚNÍ		MĚŘITVO 1:100	ČÍSLO 1D.1.4-12