



LEGENDA

Ozn.	Místnost – účel	Plocha m2
01	Chodba se schodištěm	14,0
02	Ukládání balených sýrů	18,37
03	Expediční místnost	24,66
04	Ukládání baleného masa	20,55

Technologické vybavení

1	Výrobní jednotka	9	Máselnice
2	Varná kád	10	Vakuová balíčka
3	Sýrařský stůl s tvořítky	11	Klasická balíčka
4	Pojízdný stůl	12	Váha s etiketovačkou
5	Pracovní stůl	13	Analyzátor složek mléka
6	Regál	14	Výrobník ledové vody
7	Klimatizační jednotka	15	Digestoř 800x800 mm s odtahem
8	Odstředivka mléka		

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

	Rozvody kabely CYKY–J 3x1,5 , 5x1,5 , CYKY–O 3x1,5 pod omítkou a v dutinách stropů
	Vypínač č.1, IP40 do krabice, +1,2m (bílá)
	Přepínač č.5, IP40, do krabice, +1,2m (bílá)
	Přepínač č.6, IP40, do krabice, +1,2m (bílá)
	Přepínač č.7, IP40, do krabice, +1,2m (bílá)
	Tlačítko č.1/OS, IP40, do krabice, +1,2m
	Vypínač č.1 do mokra, IP55, šedá, +1,2m
	Přepínač č.5 do mokra, IP55, šedá, +1,2m
	Přepínač č.6 do mokra, IP55, šedá, +1,2m
	Přepínač č.7 do mokra, IP55, šedá, +1,2m
	Přepínač č.6+6 do mokra, IP55, šedá, +1,2m
	Spínač automatický se snímačem pohybu – nástěnné provedení, IP55, +2,5m
	Ventilátor 30W/230V prům.100mm s doběhem, ovládán tlačítky se signalizační doutnavkou

LEGENDA SVÍTIDEL

A	LED svítidlo 1x47W elektronický předřadník, 4260lm/L840, IP65 (na závěsu ve výšce +3m)
B	LED svítidlo 1x17W, elektronický předřadník, 950lm/L840, opál, IP54 (stropní, nástěnné +2,5m)
C	LED svítidlo 1x40W, elektronický předřadník, 3250lm/L840, IP20 (na závěsu ve výšce +3m)
D	LED svítidlo 1x60W, elektronický předřadník, 4000lm/L840, 300x1200mm, IP20 (na závěsu ve výšce +3m)
E	LED svítidlo 1x80W, elektronický předřadník, 5000lm/L840, 600x1500mm, IP20 (na závěsu ve výšce +3m)
	Nouzové LED svítidlo 1x2W bez piktogramu, 3h, IP65, (stropní)
	Nouzové LED svítidlo 1x2W s piktogramem, 3h, IP65, (nástěnné +2,5m, stropní s nůdstavcem)

Klenby ve sklepních prostorách jsou z kamenných kvádrů

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

NÁZEV A MÍSTO AKCE : Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace a vybavení školy		KAMIL KRÁTKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Gogolova 1533/5, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz		
INVESTOR : Pardubický kraj		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Č.PARÉ.	
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	1	2 3
PROFESE : D.1.4b – Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů		PODPIS :	4	5 6
		PROJEKTANT PROFESE : KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773	7	8 9
NÁZEV VÝKRESU : Umělé a nouzové osvětlení 1.PP		PODPIS :	Č.VÝKR.	
		STUPEŇ PD : DSP+DPS MĚŘÍTKO : 1:100 DATUM : ŘÍJEN 2013	D.1.4b–02	