



- ## LEGENDA

Ozn.	Místnost – účel	Plocha m <sup>2</sup>
1	Chodba se schodištěm	47,11
2	Vstupní hala	20,90
3	Technická místnost	21,10
4	Učebna	72,70
5	Jevišť s výhledem do výrobního prostoru	22,25
6	Předsíň	3,22
7	WC muži	8,68
8	Šatna "špinavá" zaměstnanci	5,50
9	Sprcha zaměstnanci	1,22
10	Šatna "čistá" zaměstnanci	7,70
11	WC zaměstnanci	1,22
12	Sýrárna	14,85
13	Solení, balení	15,83
14	Chladárna	6,45
15	Spojovací chodba	4,20
16	Zrání jogurtů	5,40
17	Sklad obalů	16,20
18	Sklad potravinářských přísad	3,66
19	Sklad úklidových prostředků	6,45
20	Chodba	6,50
21	Zádveří	2,33

### Technologické vybavení

- |   |                          |    |                               |
|---|--------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Výrobní jednotka         | 9  | Máselnice                     |
| 2 | Varná kád                | 10 | Vakuová balíčka               |
| 3 | Sýrařský stůl s tvořítky | 11 | Klasická balíčka              |
| 4 | Pojízdný stůl            | 12 | Váha s etiketovačkou          |
| 5 | Pracovní stůl            | 13 | Analyzátor složek mléka       |
| 6 | Regál                    | 14 | Výrobník ledové vody          |
| 7 | Klimatizační jednotka    | 15 | Digestoř 800x800 mm s odtahem |
| 8 | Odstředivka mléka        |    |                               |

POZN.: V budově provedeno hlavní pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Zásuvky umístit do výšky +0,3m, v koupelně, skladu, soc. zařízení +1,2m nad podlahou.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA  
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		<b>KAMIL KRÁTKÝ</b> Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Gogolova 1533/5, 746 01 Opava Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz						
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace a vybavení školy		INVESTOR : Pardubický kraj		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.		
				KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3
				PODPIS :		4	5	6
PROFESE : D.1.4b – Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů				PROJEKTANT PROFESE :		7	8	9
				KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773				
				PODPIS :		Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU :		STUPEŇ PD : DSP+DPS		D.1.4b–05				
Elektroinstalace strojů a zásuvek v 1.NP		MĚŘÍTKO : 1:100						
		DATUM : ŘÍJEN 2013						