

VĚTVE ŽALUZII :


VĚTEV "A" - Z1.1. - Z1.4. - 4ks
VĚTEV "B" - Z1.1. - Z1.3. - 3ks

LEGENDA :

- KABEL CYKY 5C x 1,5 mm²
- KABEL CYKY 3C x 1,5 mm²
- 1f - MOTOR VENKOVNÍ ŽALUZIE
- VENKOVNÍ SLUNEČNÍ ČIDLO
dodá dodavatel žaluzii

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- POSPOJOVÁNÍ
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed. 2

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby:											
RÚE OBJEKTU AKUTNÍ MEDICÍNY SVITAVSKÉ NEMOCNICE											
Místo stavby:				k.ú. Svitavy-předměstí, p.č.st. 548/3							
Stavebník:				Svitavská nemocnice a.s., Kollárova 7, 568 02 Svitavy							
Generální projektant:				APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155			<div><div></div><div>APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apoloc@apolocz.cz www.apolocz.cz</div></div>				
Autor návrhu:				-----							
HIP:				Josef Findejs							
Projektant:				Josef Menc							
Zodp. projektant:				Jaroslav Pouč							
Kraj:		Pardubický		Formát		2x A4		Číslo zakázky:		P0813	
Stav. úřad:		Svitavy		Revize:		00		Datum		VI.13	
Stupeň PD:				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY							
Objekt:				D1-01 OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY							
Část:				D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY							
Obsah přílohy:				ELEKTROINSTALACE - ŽALUZIE 1. NP				Označení přílohy:		D1-01-5.02	
								Měřítko:		1:100	
										Číslo paré:	

POZNÁMKA :

JEDNOTLIVÉ ŽALUZIE BUDOU OVLÁDÁNY RÁDIOVÝMI NÁSTĚNNÝMI OVLADAČI A PODLE SVĚTOVÉ STRANY CENTRÁLNĚ ČIDLEM SLUNEČNÍHO SVITU, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN V 2.NP.
JEDNOTLIVÉ VĚTVE VENKOVNÍCH ŽALUZII BUDOU SAMOSTATNĚ JIŠTĚNY JISTIČEM 10A/C/1.
NOVÉ JISTIČI PRVKY BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE NA PATŘE RMD 1.2.