




REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - NEMOCNICE LITOMYŠL

OBJEKT: 1D - SO 01 PEDIATRIE A LABORATOŘE

2

OZN.	ROZMĚRY Š/V (mm)	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
				1S	1NP	2NP	CELK.
4	<div>2260</div>  <div>1800</div> <p>otvor 4960/3140</p> <p>dveře - posuvné 1800/2130 (světlý rozměr dveří)</p>		<p>Hliníková prosklená stěna, s posuvnými dveřmi na elektropohon 230 V, vyklápěcím nadsvětlíkem a pevnými okny po stranách. Výplň izolačním zasklením. Materiál rámu i křídel - eloxovaný hliník. Dveře budou zaskleny nerozbitným bezpečnostním sklem. $U(\text{dveří včetně nadsvětlíku})=1,7\text{W/m}^2\text{K}$ $U(\text{oken po stranách})=1,2\text{W/m}^2\text{K}$</p> <p>- Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění po vybourání stávající prosklené stěny. Ostění bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Stěna bude osazena podle zakreslené polohy v půdoryse.</p> <p>- Dvoukřídlové dveře (posuvné) s elektropohonem. Musí být vybaveny zařízením zajišťujícím jejich trvalé otevření při výpadku proudu.</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		1		1
5	2120/1800		<p>Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, jedno křídlo otevíravé a vyklápěcí, zbývající části zaskleny napevno, barva bílá uvnitř i z venku. Okno zaskleno trojsklem - $U(\text{okna vč. rámu})=0,9\text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>- Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		5		5
6	900/920		<p>Plastové okno s izolačním zasklením a mikroventilací, otevíravé a vyklápěcí, barva bílá uvnitř i z venku. Okno zaskleno trojsklem - $U(\text{okna vč. rámu})=0,9\text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění oken po vybourání stávajících oken. Ostění oken bude z vnitřní i vnější strany otlučeno (štuk, omítka, případně ker. obklad). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu špalety jádrovou omítkou včetně plastových rohových lišt. Okna budou osazena podle zakreslené polohy v půdorysech.</p> <p>Okna budou dodána včetně vnitřního plastového parapetu (s bočními krytkami).</p> <p>Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p>		2		2