OBSAH :

1. PLASTOVÉ VÝROBKY — LIST Č.1–2
2. HLINÍKOVÉ VÝROBKY — LIST Č.3–6
3. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY — LIST Č.7

POZNÁMKA :

STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU PLASTOVÝCH OKEN MUSÍ BÝT MIN. 85 MM
RÁMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ (POČET KOMOR MIN. 5)

TEPELNÁ PROPUSTNOST RÁMU OKNA U = 0,9 W/m2K
TEPELNÁ PROPUSTNOST CELÉHO OKNA U = 1,20 W/m2K
TEPELNÁ PROPUSTNOST HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN U = 1,20 W/m2K

PŘI OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN BUDOU POUŽITY TĚSNÍCI A DIFÚZNÍ PÁSKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM
KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ



ČLENĚNÍ STAVBY:

S001 – OBJEKT A1, A2
S002 – OBJEKT A3
S003 – OBJEKT B
S004 – OBJEKT C
S005 – OBJEKT D
S006 – OBJEKT E1, E2

±0,000=217,000

KÓD CPV:
45214200 – 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :
PROFESE : STAVEBNÍ		
KATEŘINA DOŠELOVÁ	KATEŘINA DOŠELOVÁ	ING. PAVEL KVAČEK

EVČ s.r.o.
Arnoštce z Pardubic 676
530 02 PARDUBICE
TEL 466 053 311 evc@evc.cz
FAX 466 613 544 www.evc.cz

INVESTOR : GYMNÁZIUM, PARDUBICE, MOZARTOVA 449, 53009 PARDUBICE	ČÍSLO ZAKÁZKY : 13P121
NÁZEV AKCE : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – GYMNÁZIUM, PARDUBICE, MOZARTOVA	FORMÁT A4 : B A4
OBJEKT : SO 03 – OBJEKT B	DRUH PROJEKTU : DPS
ČÁST : STAVEBNÍ	DATUM : 06/2013
	MĚŘÍTKO :
NÁZEV VÝKRESU : tabulky_vyrobku_B.dwg	ČÍSLO VÝKRESU : 14 / PARE Č.:
TABULKY VÝROBKŮ	

S003 – OBJEKT B — LIST 4

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	CELKEM	POZNÁMKA
	POHLEDY NA OTEVÍRAVÉ OTVORNÉ VÝROBKY Z VENKOVNÍ STRANY					
P1	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ VEL. 2400/2400 MM, POUZE DOLE, S+SS S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4, U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ Š. 200 MM OTÍVACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA	22	22	26	70	PÁKOVÉ OVLADAČE
P2	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ VEL. 2200/2400 MM, POUZE DOLE, S+SS S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4, U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ Š. 200 MM OTÍVACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA	1	1	–	2	PÁKOVÉ OVLADAČE
P3	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ VEL. 2400/2250 MM, POUZE DOLE, S+SS S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4, U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ Š. 200 MM OTÍVACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA	–	3	5	8	PÁKOVÉ OVLADAČE

S003 – OBJEKT B — LIST 1

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	CELKEM	POZNÁMKA
	POHLEDY NA OTEVÍRAVÉ OTVORNÉ VÝROBKY Z VENKOVNÍ STRANY					
P4	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VEL. 1200/2100 MM, POUZE DOLE, S+SS S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4, U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ PARAPET VNITŘNÍ PLASTOVÝ Š. 200 MM OTÍVACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA	4	6	6	16	PÁKOVÉ OVLADAČE

S003 – OBJEKT B — LIST 2

HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	CELKEM	POZNÁMKA
	POHLEDY NA OTEVÍRAVÉ OTVORNÉ VÝROBKY Z VENKOVNÍ STRANY					
H1	PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ VEL. 3000/3000 MM (SESTAVA) VSTUPNÍ DVEŘE VEL. 2000/2150 MM ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM KLIKA – KLIKA, ZÁMEK – VLOŽKA FAB, SAMOZAVÍRAČ	1	–	–	1	RÁM S PŘERUŠENÍM TEPELNÝM MOSTEM U otvoru =1,20 W/m2K
H2	PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ VEL. 3000/3000 MM (SESTAVA) SESTAVA Z OTEVÍRAVÝCH A SKLOPNÝCH OKENNÍCH KŘÍDEL ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM	1	1	1	3	RÁM S PŘERUŠENÍM TEPELNÝM MOSTEM U otvoru =1,20 W/m2K 3 HORNÍ KŘÍDLA – PÁKOVÉ OVLADAČ (CELKEM 9x PÁKOVÝ OVLADAČ) STĚNA V 1.N.P. – NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ

S003 – OBJEKT B — LIST 3

HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	CELKEM	POZNÁMKA
	POHLEDY NA OTEVÍRAVÉ OTVORNÉ VÝROBKY Z VENKOVNÍ STRANY					
H3	PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (SESTAVA) VSTUPNÍ DVEŘE VEL. 2000/2150 MM ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM KLIKA – KLIKA, ZÁMEK – VLOŽKA FAB, SAMOZAVÍRAČ	1	–	–	1	RÁM S PŘERUŠENÍM TEPELNÝM MOSTEM U otvoru =1,20 W/m2K



S003 – OBJEKT B — LIST 4

VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ ROLETY, VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	CELKEM	POZNÁMKA
R	VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ROLETY VEL. 2400/2400 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, SVISLE VODÍCÍ LIŠTY	21	21	22	64	
R	VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ROLETY VEL. 2200/2400 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, SVISLE VODÍCÍ LIŠTY	1	1	–	2	
R	VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ROLETY VEL. 2400/2250 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, SVISLE VODÍCÍ LIŠTY	–	–	5	5	

S003 – OBJEKT B — LIST 5

VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ ROLETY, VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS 1.N.P.	2.N.P.	3.N.P.	CELKEM	POZNÁMKA
2	VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE VEL. 2400/2400 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ	1	1	4	6	
2	VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE VEL. 2400/2250 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ	–	3	–	3	
2	VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE VEL. 1200/2100 MM RUČNÍ OVLÁDÁNÍ	4	6	6	16	

S003 – OBJEKT B — LIST 6

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
K1	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK	240 M	
K2	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SPODNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 600 MM POZINKOVANÝ PLECH	160 M	
K3	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, HORNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 800 MM POZINKOVANÝ PLECH	160 M	
K4	DILATAČNÍ PŘÍLOŽKA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,8 MM PO 2,5 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 200/400 MM	70 KS	
K5	VÝZTUHA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 1,0 MM PO 1,25 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 300/500 MM	140 KS	
K6	STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUST VYBOURAT POD ÚROVNÍ PAKELU ZASTŘEŠNI, OSADIT NOVOU PLASTOVOU VPUST DN 70, NAPOJIT POTRUBÍM DN 70 DÉLKY CCA 1,5 M NA VNITŘNÍ KANALIZACI, OSADIT KOŠ NA SPLAVENINY	4 KS	
K7	STAVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ HLAVICI DN 100 ODŘÍZNOUT OSADIT NOVOU PLASTOVOU ODVĚTRÁVACÍ HLAVICI ODVĚTRÁVACÍ HLAVICI DN 100 NAPOJIT POTRUBÍM DN 100 DÉLKY CCA 1,0 M NA VNITŘNÍ POTRUBÍ, OSADIT KRYCÍ STŘÍŠKU	15 KS	
K8	OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM DO OBJEKTU TITANZINEK TL. 0,6 MM, PLOCHA 4,1/2,1 M	9 M2	
K9	OPLECHOVÁNÍ POKLOPU TITANZINEK TL. 0,6 MM, R.Š. 600 MM	5 M	

S003 – OBJEKT B — LIST 7